



ANEKS PORZĄDK

PIWNICA

LEGENDA:

- RK — rozdzielnica elektryczna kuchni nn–0,4kV, podtynkowa
- WA — wyłącznik bezpieczeństwa urządzeń grzewczych, EHP
- A — oprawa świetlówkowa, nastropowa 2x58W EVG IP20 OPAL, np. VECTOR prod. Lena Lighting
- A1⊗ — oprawa świetlówkowa, nastropowa 2x28W EVG IP44 np. Saturn MAT prod. Lena Lighting
- A2⊗ — oprawa świetlówkowa, nastropowa 2x18W EVG IP44 np. Saturn MAT prod. Lena Lighting
- B1 — oprawa świetlówkowa, nastropowa 2x54W EVG IP20 OPAL, np. VECTOR prod. Lena Lighting
- B2 — oprawa świetlówkowa, nastropowa 2x28W EVG IP20 OPAL, np. VECTOR prod. Lena Lighting
- C1 — oprawa świetlówkowa, nastropowa 2x54W EVG IP65, np. CODAR prod. Lena Lighting
- C2 — oprawa świetlówkowa, nastropowa 2x28W EVG IP65, np. CODAR prod. Lena Lighting
- D — oprawa świetlówkowa, naścienna – kinkiet 2x9W EVG IP44 np. LUNA z przesłoną prod. Lena Lighting
- V1 — oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa LED, 1x3W, 1h, AT, CNBOP, OPTYKA–przestrzeń otwarta, np. KWADRA prod. Hybryd
- V2 — oprawa oświetlenia awaryjnego – piktogram ewakuacyjny LED, 3x1W, CNBOP, 1h, AT– jednostronna np. PRIMOS prod. Hybryd
- V3 — oprawa oświetlenia awaryjnego, natynkowa LED, 3x1W, CNBOP, 1h, AT np. PRIMOS prod. Hybryd
- V4 — oprawa oświetlenia awaryjnego, natynkowa (nad wyjściami) LED, 3x1W, CNBOP, Z UKŁADEM DO NISKICH TEMPERATUR, 1h, AT np. PRIMOS prod. Hybryd
- wyłącznik 1–bieg., podtynkowy
- wyłącznik 1–bieg., podtynkowy, szczelny IP44
- nastropowa czujka ruchu 360st.

UWAGI:

1. Instalacją elektryczną wykonać w całości pod tynkiem.
2. Poziome ciągi połączeniowe wykonać na wys. powyżej 2,5m.
3. Zejścia do gniazd i wyłączników wykonać pionowo.
4. Wyłączniki montować na wys. 1,15m, wysokości montażu gniazd podano na rysunku, zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
5. Stosować osprzęt ramkowy serii: Simon15 prod. Kontakt Simon.
6. W miejscu instalacji opraw oświetleniowych, łączników, gniazd i wypustów zostawić zapas przewodu umożliwiający boty montaż urządzeń.
7. W pomieszczeniach mokrych (np. łazienkach), pom technicznych i na zewnątrz budynku stosować osprzęt szczelny min. IP44.
8. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
9. W łazienkach wyposażonych w wanne lub brodzik wykonać połączenia wyrównawcze.
10. Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TNS.

SCHEMAT ZABUDOWY



1 – budynek istniejącej szkoły
2– projektowany budynek predszkola
3 – przebudowywane pomieszczenia kuchni

JEDNOSTKA PROJ. / DESIGN UNIT	ARCHI< FORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL.WIOSNY LUDÓW 10, 63-000 ŚRODA WLKP. TEL. +48 61 639 32 87 FAX. +48 61 639 42 82 WWW.ARCHIFORMACJA.PL email: biuro@archiformacja.pl		
INWESTOR / INVESTOR	GMINA KĘPNO UL.RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO TEL. +48 62 782 58 00 FAX. +48 62 782 58 01 www.um.kepno.pl email: kepno@um.kepno.pl		
OBIEKT / JOB	PRZEBUDOWA KUCHNI		
LOKALIZACJA / LOCATION	UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1A, 63-600 HANULIN DZIAŁKA NR EWID. 484/13		
FAZA PROJEKTU / PROJECT STATUS	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA / BRANCH	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTANT / DESIGNER	MGR INŻ. ADAM SAMSON NR UPRAWNIEŃ: WKP/0197/PWOE/13	PODPIS / SIGNATURE	
ASYSTENT PROJ. / DESIGNER'S ASSISTANT			
SPRAWDZAJĄCY / CHECKER	MGR INŻ. ŁUKASZ MATUSZEWSKI NR UPRAWNIEŃ: WKP/0175/PWOE/13	PODPIS / SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU / CONTENT	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA	SKALA / SCALE	1:50
DATA / DATE	07.2015	REWIZJA / REVISION	0
NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER	1/E/PW	NUMER STRONY / PAGE NUMBER	

Rysunek stanowi własność firmy ARCHIFORMACJA i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.