



LEGENDA:

- powrót c.o. ————  
zasilenie c.o. ————
- instalacja grzewcza z rur tworzywowych wielowarstwowych PEX/AL/PEX prowadzone w posadzce i bruzdach ściennych
  - rurociągi w posadzce w izolacji o grubości minimum 13 mm łączone na klej
  - grzejnik stalowy dolnozasilany o gładkich powierzchniach np. Planar
    - minimalna wysokość grzejnika od posadzki 10 cm
    - grzejniki w pomieszczeniach przebywania dzieci obudować specjalnymi osłonami z otworami
    - podejście pod grzejnik z wyjściem ze ściany
    - podłączenie z rurociągiem poprzez zestawy przyłączeniowe katowe do grzejników VK
    - grzejniki wyposażać w głowice termostatyczne, dla grzejników z obudowami głowice termostatyczne z wyniesionym czujnikiem
    - odpowietrzenie instalacji na grzejnikach pytowych ( tył grzejnika wyżej od podłączenia)

Przebudowa przedszkola samorządowego w Kępnie przy ul. Cichej. Kępno ul. Cicha 13; dz. nr 698/32; 698/33, 698/34				
	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rąbiega	05.2018	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys.	S1	Nr str.	8	branża sanitarna
skala	Rzut przyziemia – instal. central. ogrzewania.			
1:50				