

1 - Kocioł gazowy, kondensacyjny, Viessmann VITODENS 200W - 69 kW
2 - Pojemnościowy podgrzewacz wody 300dm3
3 - Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 1/2", 6 bar
4 - Naczynie wzbiorcze DD18
5 - Pompa ładująca podgrzewacz WILO YONOS PICO 25/1-4
6 - Sprzęgło hydrauliczne Viessmann 100kW
7 - Pompa kotłowa WILO YONOS 25/1-4
8 - Naczynie wzbiorcze Reflex NG50
9 - Zawór bezpieczeństwa SYR 1915, 3/4", 3 bar
10 - Pompa obiegowa instalacji grzejnikowej WILO YONOS PICO 30/1-8
11 - Pompa obiegowa instalacji c.t. WILO YONOS PICO 25/1-4
12- Zawór mieszający DN25 z siłownikiem, np. HRB3 +siłownik AMB162
13 - Pompa obiegowa instalacji c.t. (obieg glikolowy) WILO YONOS PICO 25/1-4
14 - Czujnik temperatury zewnętrznej
15 - Naczynie wzbiorcze Reflex N25
16 - Zawór bezpieczeństwa SYR 1915, 1/2", 3 bar
17 - Pompa cyrkulacyjna WILO STAR Z-20/6

inwestor:	GMINA KĘPNO, UL. RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO.		projekt budowlany budynku „ klubu seniora i centrum wsparcia opiekunów"	OSIEM PIĘĆ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WIERZBICKI
adres inwestycji	KĘPNO, NR EW. DZ. 2004/1;2004/2 JEDNOSTKA. EWID. 300803_4: KĘPNO (M). OBRĘB.EWID.300803_4.0001;MIASTO KĘPNO	branża:	instalacje sanitarne	jednostka projektowa: OSIEM PIĘĆ-pracownia architektoniczna wierzbicki- mgr inż.arch.marcin wierzbicki ul. rynek 2/11, 63-600 kępno. telefon: 51 5182490 NIP 6192021804
		stadium opracowania:	projekt wykonawczy	
instalacje sanitarne	PROJEKTANT	MGR INŻ. MACIEJ SEMBERECKI NR UPR. UAN-8386/58/90 , NB/U/7342/17/98		
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARTUR BACIK NR UPR.: 330/DOŚ/13		
	WSPÓŁPRACA	MGR INŻ. JACEK IBRON		
nazwa rysunku	Schemat technologiczny kotłowni gazowej	skala rysunku: -	data opracowania: 19.03.18r.	numer rysunku: IS3