



12	Wz. obrotu zgodny ze schematami elektrycznymi.
13	Most odgromowy h=3m, np. 43.3 ELKO-BIS, z trwałym przymocowaniem podłazowy do podłaz przez przyklejenie.
14	Długość 12m 60cm złącz/przewodów odgromowych.
15	Długość kontrolna w obrotach na elewacji, np. skrzynka kontrolna 68.2 ELKO-BIS.

projektant w specjalności elektrycznej	nr projektu	podpis
TOMASZ WŁODARCZYK	LOD/1242/POOE/09	
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KRAKÓWKACH		
nazwa obiektu budowlanego:	Modestic group	EL/PW
Kraków 29, 63-600 Kraków	ul. Książka 63/29	54-210 Wrocław
dz. nr 919/6 i 919/7	07-228 34654722	branża/etap:
adres obiektu budowlanego:	14000000000000000000	
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		
tytuł rysunku:	1:50	E05
skala:	nr rys.	