



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²]
1	sala lekcyjna	wykładzina	59,60
2	sala lekcyjna	wykładzina	57,52
3	magazyn	pl.gresowe	14,07
4	magazyn	pl.gresowe	11,72
5	toaleta chłopców	pl.gresowe	8,64
6	toaleta dziewcząt	pl.gresowe	8,64
7	toaleta NP	pl.gresowe	8,40
8	korytarz	pl.gresowe	39,01
9	korytarz	pl.gresowe	56,60
10	pom.porzadkowe	pl.gresowe	8,13
11	umywalki chłopców	pl.gresowe	9,94
12	szatnia chłopców	pl.gresowe	14,45
13	umywalki dziewcząt	pl.gresowe	9,93
14	szatnia dziewcząt	pl.gresowe	14,45
15	magazyn piłek	pl.gresowe	3,64
16	pokój nauczyciela	wykładzina	10,14
17	węzeł ciepły	pl.gresowe	16,54
18	sala gimnastyczna	podł.sportowa	291,97
19	magazyn	pl.gresowe	13,39
SUMA			656,78

12	Nr obwodu zgodny ze schematami elektrycznymi.
	Oprawa nastropowa, ES--SYSTEM BASE LED IP44 302 LED 830 2600lm 19W 230V nr IP44 nr 536000 302x83
	Oprawa nasufitowa/zwieszana, ES--SYSTEM CYBERIA 390 LED 840 14200lm 128W IP65 230V nr 5834001 390x370x214
	Oprawa dostropowa, ES--SYSTEM LUNA LED 980 LED 840 4700lm 54W IP20 230V nr 5421001 980x980x140
	Oprawa nosufitowa, ES--SYSTEM TITANIA LED LED 830 3400lm 37W IP20 230V nr 5671000 400x95
	Oprawa dostropowa, ES--SYSTEM CANOS 225 LED 840 2500lm 24W 230V nr IP20 nr 5934101 225x135
	Oprawa dostropowa/na ruszt 600x600, ES--SYSTEM KTM 1 600 LED 840 2600lm 26W IP20 230V nr 5957001 597x597x50
	Oprawa dostropowa, ES--SYSTEM PRIMA LED LED 840 1900lm 22W IP44 230V nr 5715001 240x123

	Oprawa ścienna, ES--SYSTEM PARK FLOWER MIDI 1 WALL 830 1207 3400lm 32W 230V IP65 272x300x350
	Łączniki oświetlenia: pojedynczy, świecznikowy, schodowy, dzwankowy
Aw Wyjl. Ew.	Oprawa awaryjna z piktogramem natynkowa Wyjście ewakuacyjne LED 1W 1h, np. AWEX INFINITY B 1,2W LED IP44 330x123[mm] 1h
Aw,P,K.	Oprawa awaryjna z piktogramem natynkowa kierunkowa LED 1,2W 1h, AWEX INFINITY B IP44 1h
Aw-o	Oprawa awaryjna LED 3x1W IP66, np. AWEX Outdoor LED 3x1W IP66 222x227x77[wys.xszer.xgl.]mm
Aw K,W,P., i P.	Oprawa awaryjna z piktogramem natynkowa Kierunek do wyjścia w prawo i prosto LED 1W 1h, np. AWEX INFINITY B 1,2W LED IP44 330x123[mm] 1h
Aw K,W,L,IP.	Oprawa awaryjna z piktogramem natynkowa Kierunek do wyjścia w lewo i prosto LED 1W 1h, np. AWEX INFINITY B 1,2W LED IP44 330x123[mm] 1h

Aw D. E.	Oprawa awaryjna z piktogramem natynkowa Urz. ewakuacyjne LED 1W 1h, np. AWEX INFINITY B 1,2W LED IP44 330x123[mm] 1h
Aw-1	Oprawa awaryjna natynkowa do dróg ewakuacyjnych AWEX AXNC 1W LED 114lm IP42 202x58[mm] 1h
Aw-2	Oprawa awaryjna dostropowa do dróg ewakuacyjnych AWEX AXPC 1W LED 109lm IP20 100x37[mm] 1h
Aw-3	Oprawa ewakuacyjna dostropowa do przestrzeni otwartych AWEX AXPO 3W LED 285lm IP20 100x37[mm] 1h
Aw-4	Oprawa ewakuacyjna dostropowa do przestrzeni otwartych AWEX AXPO 6W LED 616lm IP20 100x37[mm] 1h
Aw-5	Oprawa ewakuacyjna dostropowa do przestrzeni otwartych AWEX AXPO 3W LED 285lm IP65 100x37[mm] 1h
Aw-6	Oprawa ewakuacyjna dostropowa do przestrzeni otwartych AWEX AXPO 1W LED 118lm IP20 100x37[mm] 1h
Aw-7	Oprawa ewakuacyjna dostropowa do przestrzeni otwartych AWEX AXPO 1W LED 118lm IP65 100x37[mm] 1h

TS	Tablica TS - sterowanie oświetleniem i oknami w sali gimnastycznej
	Czujka zmierzchowa, hermetyczna
RG	Rozdzielnia główna budynku
TT	Szafka teletechniczna z osprzętem IT i CCTV, 19", 42U, głębokość 1000
SSWIn	Panel systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu
TWC	Rozdzielnia węzła ciepłego
RT	Rozdzielnia pom. gospodarczego
TSG	Rozdzielnia sali gimnastycznej

projektant w specjalności elektrycznej: TOMASZ WŁODARCZYK LOD/1242/POOE/09		nr upr.: data: 07.2018		podpis:	
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KRAŻKOWACH					
nazwa obiektu budowlanego: Krażkowy 29, 63-600 Krażkowy dz. nr 919/6 i 919/7 adres obiektu budowlanego:		Modestic group ul. Kwiska 63/29 54-210 Wrocław T: +48 506620222 info@modestic.com		EL/PW branza/etap:	
RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		1:50		E01	
tytuł rysunku:		skala:		nr rys.	