



#### Rozdzielnia RT




NKGs 3x1,5, połączyć z wyłączaczem w rozdzielni RG-N

P<sub>zainst</sub>=6,46kW  
k<sub>j</sub>=0,47  
P<sub>sc</sub>=3,04kW  
cosφ=0,93  
I<sub>B</sub>=4,7A  
I<sub>N</sub>=25A  
TNS

Rozdzielnia TK podtynkowa, IP40, 4x18 mod np. firmy HAGER VF418TD, 652x426x72mm [wys. x szer. x gł]



Panel AC w szafie TT, 3U, 19", mod 22



projektant w specjalności elektrycznej: <b>TOMASZ WŁODARCZYK</b>	nr upr.: <b>LOD/1242/POOE/09</b>	podpisy:	data: 07.2018
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KRAŻKOWACH			
nazwa obiektu budowlanego: <b>Krażkowy 29, 63-600 Krażkowy</b> dz. nr 919/6 i 919/7 adres obiektu budowlanego:		<b>Modestic</b> group ul. Kwiska 63/29 T: +48 506620222 info@modestic.com	<b>EL/PW</b> branża/etap:
SCHEMAT I WIDOK PANELU AC W SZAFIE TT ORAZ ROZDZIELNI RT		1:5 skala:	<b>E10</b> nr rys.
tytuł rysunku:			