



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²]
1	sala lekcyjna	wykładzina	59,60
2	sala lekcyjna	wykładzina	57,52
3	magazyn	pl.gresowe	14,07
4	magazyn	pl.gresowe	11,72
5	toaleta chłopców	pl.gresowe	8,64
6	toaleta dziewcząt	pl.gresowe	8,64
7	toaleta NP	pl.gresowe	8,40
8	korytarz	pl.gresowe	39,01
9	korytarz	pl.gresowe	56,60
10	pom.porzadkowe	pl.gresowe	8,13
11	umywalnia chłopców	pl.gresowe	9,94
12	szatnia chłopców	pl.gresowe	14,45
13	umywalnia dziewcząt	pl.gresowe	9,93
14	szatnia dziewcząt	pl.gresowe	14,45
15	magazyn plek	pl.gresowe	3,64
16	pokój nauczyciela	wykładzina	10,14
17	węzeł ciepły	pl.gresowe	16,54
18	sala gimnastyczna	podł.sportowa	291,97
19	magazyn	pl.gresowe	13,39
SUMA			656,78

Rozdzielnia pom. gospodarczego	<input type="checkbox"/> RT	Koryta kablowe np. BAKS KPR H42 o szerokości 10cm lub 20cm. Układać po dwa koryta równolegle: dla instalacji silnicoprądowych i słaboprądowych.	<input type="checkbox"/> SU
Szafka teletechniczna z osprzętem IT i CCTV, 19", 42U, głębokość 1000	<input type="checkbox"/> TT	Szyna uziemiająca SU wyrównawcza z bednarki FeZn 30x4mm, mocowanej w pomieszczeniu węzła ciepłego do ściany uchwytyami do bednarki (np. 74.2 ELKO-BIS) na wysokości 10cm nad podłogą lub na takiej by niekolidowała z grzejnikami i drzwiami. Połączyć z uziemieniem budynku bednarką FeZn 30x4.	<input type="checkbox"/> ZK
Panel systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu	<input type="checkbox"/> SSWIN	Złącze kontrolne w obudowie na elewacji, np. skrzynka kontrolna 68.2 ELKO-BIS	<input type="checkbox"/> RG
Rozdzielnia węzła ciepłego	<input type="checkbox"/> TWCC	Uziom fundamentowy, bednarka FeZn 30x4mm	
Rozdzielnia sali gimnastycznej	<input type="checkbox"/> TSG	Rozdzielnia główna budynku	
Tablica TS – sterowanie oświetleniem i oknami w sali gimnastycznej	<input type="checkbox"/> TS		

projektant w specjalności elektrycznej:  
TOMASZ WŁODARCZYK

nr upr.:  
LOD/1242/POOE/09

podpis:  
data: 07.2018

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KRĄŻKOWACH

nazwa obiektu budowlanego:  
Krążkowy 29, 63-600 Krążkowy  
dz. nr 919/6 i 919/7  
adres obiektu budowlanego:  
RZUT PARTERU - INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

Modestic group  
ul. Kwiska 63/29 54-210 Wrocław  
Tel. +48 506620222 info@modestic.com

EL/PW  
branza/etap:  
1:50  
nr rys. E04