

Zn. DE.411.33.2022/SB

Kępno, 25.04.2022r.

Usługi Projektowe i Nadzór
Andrzej Mrugała
Osiedle Kopa 2/10
63-600 Kępno

**Dotyczy: Uzgodnienia planu zagospodarowania terenu przebudowy ulicy Wiatrakowej
w miejscowości Kępno.**

Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o., w odpowiedzi na wniosek z dn. 20.04.2022 roku o uzgodnienie **planu zagospodarowania terenu przebudowy ulicy Wiatrakowej w Kępnie dz. nr 1654/19, 1654/24, 1654/60** uzgadnia projekt/plan bez uwag.

Jednocześnie Spółka informuje, że w obrębie planowanej inwestycji, zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Spółki. W związku z tym, należy uwzględnić położenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz urządzeń powiązanych (studnie, skrzynki zasuwowe, hydranty itp.) względem planowanej inwestycji, z zachowaniem odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu uzgodnieniu.

W trakcie prowadzenia robót skrzynki PEHD zasuwowe, hydrantowe, studnie należy zabezpieczyć i po skończonych pracach pozostawić w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia w/w elementów należy je wymienić na nowe.

W sytuacji wystąpienia na etapie budowy dodatkowych kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną Inwestor lub upoważniona osoba ze strony Wykonawcy jest zobowiązana powiadomić Spółkę, celem uzgodnienia warunków usunięcia kolizji w zakresie technicznym i formalnym. Uszkodzenie istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy (Inwestora) kosztami napraw.

W razie odkrycia istniejącej i niezainwentaryzowanej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej należy bezwzględnie zgłosić do Wydziału Eksploatacji Sieci przy ul. Ekologicznej 8, 63 – 604 w Baranowie.

Wykonawca (Inwestor) jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Spółki o zamiarze rozpoczęcia robót, na **7 dni** przed planowanym terminem.

Spółka podkreśla iż sieć wodociągowa będąca w posiadaniu Wodociągów Kępińskich jest przeznaczona do zaopatrzenia ludności w wodę i nie jest siecią wodną przeciwpożarową.

Z poważaniem

PROKURENT

Krzysztof Kempa

Opracowała: A. Kawacka