

Zn. DE.411.68.2022/SB

Kępno, 19.10.2022r.

Biuro Projektowe asx – bud  
Sławomir Żołyński  
ul. Słonecznikowa 17  
43-384 Jaworze

**Dotyczy: Remontu wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P, ulica Ks. P. Wawrzyniaka,  
dz. ewid. nr 1785 w miejscowości Kępno.**

Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o., w odpowiedzi na pismo z dn. 05.09.2022 roku informuje, że w zeszłym roku wadliwy odcinek sieci wodociągowej, zlokalizowany pod kładką został wymieniony na nowy. Pod kładką znajduje się obecnie wyremontowana, czynna sieć wodociągowa w rurze preizolowanej PEHD DN250/355. W trakcie prowadzenia prac remontowych mostu oraz po skończeniu, należy sieć wodociągową pozostawić w stanie nie naruszonym.

Sieci wodociągowa w rurze preizolowanej, zamontowanej z boku mostu jest nieczynna i należy rurę trwale zdemontować wraz z wspornikami.

W trakcie prowadzenia robót skrzynki PEHD zasuwowe, hydrantowe należy zabezpieczyć i po skończonych pracach pozostawić w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia w/w elementów należy je wymienić na nowe.

W sytuacji wystąpienia na etapie budowy dodatkowych kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną Inwestor lub upoważniona osoba ze strony Wykonawcy jest zobowiązana powiadomić Spółkę, celem uzgodnienia warunków usunięcia kolizji w zakresie technicznym i formalnym. Uszkodzenie istniejącej infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy (Inwestora) kosztami napraw.

W razie odkrycia istniejącej i niezainwentaryzowanej infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej należy bezwzględnie zgłosić do Wydziału Eksploatacji Sieci przy ul. Ekologicznej 8, 63 – 604 w Baranowie.

Wykonawca (Inwestor) jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Spółki o zamiarze rozpoczęcia robót, na **7 dni** przed planowanym terminem.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
  
Marek Misata

Załącznik:

1. Mapa z zaznaczonym obszarem remontu wiaduktu - 1szt.
2. Zdjęcie mostu wraz z kładką – 1 szt.

Opracowała: A. Kawacka



WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE" Sp. z o.o.  
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28  
tel. centr. 62 78 224 50  
fax 62 78 299 74  
wodociąg 62 78 223 62  
NIP 619-17-53-534, Regon 250782000

Nowa sieć wodociągowa  
PEHD DN250/355

Nieczynna sieć wodociągowa  
do likwidacji wraz ze wspornikami

Nowa sieć wodociągowa  
PEHD DN250/355

Nieczynna sieć wodociągowa  
do likwidacji

WIT  
eh  
ku  
mij  
CIX  
Q



