

Kępno dnia: 2023-07-05

Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie"** – znak sprawy **WR.271.16.2023.**

Zamawiający, **Gmina Kępno**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego oraz udzielonych w dniu 3.07.2023 r. wyjaśnień informujemy, iż nie wydaje się aprobaty technicznej ITB dla nawierzchni sportowej, natomiast rekomendacja techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów nie podlegających art.9, ust.1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92/2004, poz.881 ze zm.). Ponadto, od 2017 roku uzyskanie tych dokumentów jest niemożliwe - nie wydaje się już takich dokumentów. Podkreślamy również, że aprobaty ITB miała na celu potwierdzenie zgodności materiału z europejską normą. Deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013 jest więc dokumentem nadrzędnym nad aprobatą ITB (której, ponownie podkreślam, już nie da się uzyskać).

W związku z tym, prosimy o zniesienie aprobaty ITB i zaakceptowanie sztucznych traw posiadających deklarację na zgodność z normą PN EN 15330-1:2013.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a

zezwole nie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający znosi aprobatę ITB i dopuszcza deklarację zgodności z aktualną normą PN-EN 15330-1:2014-02.

Pytanie nr 2

W związku z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podbudowy nawierzchni trawy syntetycznej z asfaltu na podbudowę z kruszyw naturalnych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podbudowy nawierzchni trawy syntetycznej z asfaltu na podbudowę z kruszyw naturalnych.

Proszę o podanie specyfikacji projektowanej mieszanki asfaltowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający określa warstwę z betonu asfaltowego:

- 1) dla warstwy wiążącej wyrównawczej - beton asfaltowy AC 11 W 50/70.
- 2) dla warstwy ścieralnej - beton asfaltowy AC11 S 50/70.

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
/-/ Artur Kosakiewicz