

Kępno dnia: 2023-07-24

**Gmina Kępno**  
Ratuszowa 1  
63-600 Kępno

## **WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach**" – znak sprawy **WR.271.21.2023**.

Zamawiający, **Gmina Kępno**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1**

Zwracam się z oficjalnym zapytaniem dotyczącym trwającego postępowania na Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach:

Czy wskazany w projekcie parametr pokrycia dachu – Broof(t1) jest wymagany?

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Tak wskazany w projekcie parametr broof jest wymagany.

### **Pytanie nr 2**

Czy górny pas kratownicy więzara dachowego musi być zrealizowany jako element łukowy (gięty) czy może być wykonany w postaci wieloodcinkowej łamanej?

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Górny pas kratownicy więzara dachowego musi być zrealizowany jako element łukowy (gięty). Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w postaci wieloodcinkowej łamanej.

### **Pytanie nr 3**

Czy przedstawiony w projekcie system podnoszenia ściany może być wykonany jako

system ręczny?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Projekt zakłada ręczne otwieranie ścian bocznych

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający, dbając o wydatkowanie środków publicznych i jakość realizowanej inwestycji, będzie wymagał, aby wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył Zamawiającemu dokumenty dotyczące nawierzchni, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy z przypadku ich niedostarczenia, tj.:

1. Aktualny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego.
2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
3. Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię.
4. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta.
5. Autoryzacja producenta systemu z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji na produkt.
6. Badania reakcji na ogień na poziomie minimum Cfls1

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie będzie wymagał, aby wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył Zamawiającemu dokumenty dotyczące nawierzchni. Przedstawienie takich dokumentów będzie obowiązkowe na etapie zatwierdzania materiałów (kart materiałowych) przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w składanej ofercie nawierzchni boiska o parametrach i właściwościach wskazanych w dokumentacji projektowej.

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  
/-/ Artur Kosakiewicz