LEGENDA:

- Projektowane przejście wyniesione
- Istniejąca ścieżka pieszo-rowerowa
- Granice pasa dogowego
- 2812/4 - Nr ew. działek
- Pasy z kostki integracyjnej
- słupy oświeltenia ulicznego (naświetlacz LED)
- kabel nN YAKXS 3x16mm2 + FeZN 25x4 w osłonie SRS75

proj. latarnie oświetlenia ulicznego nN - naświetlacze (A, B)
słupy SAL DL-10
+oprawy ISKRA LED 36 P 5000K
R<30Ω

proj. kabel nN YAKXS 3x16mm² - L=5(10m)
+ FeZN 25x4

istn.SAL sł. oświetl.
- zasilić proj. doświetlenie

proj. kabel nN YAKXS 3x16mm² - L=18(24m)
+ FeZN 25x4
w osłonie SRS75 - L=8m; DVK75 - L=10m
- stosować na całej długości proj. trasy kabla nn
- przejście kablowe nn pod drogą/jezdnia w SRS

Słoneczna

Pogodna

Pracownia	USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORU Andrzej Mrugała 63-600 Kępno os. Kopa
Temat	Projekt przejścia wyniesionego na ul. Słonecznej w Kępnie
ZAKRES	Doświetlenie przejść dla pieszych
Inwestor	Gmina Kępno Ratuszowa 1 63-600 Kępno
Skala 1: 500	Plan zagospodarowania erenu — Rys. nr
Projektował	inż. Marian Górecki UAN. 7342-61/94