

**Gmina Kępno**

Ratuszowa 1

63-600 Kępno

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie  
z przeznaczeniem na żłobek.

Numer referencyjny: WR.271.5.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Gmina Kępno**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 6**

W odpowiedzi na pytanie nr 5 Zamawiający nie odniósł się do problemu uzyskania wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla okna PS1. "Technologicznie nie jest możliwe wykonanie okna EI30 o takim współczynniku ze względu na budowę szkła przeciwpożarowego i ramy."

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w oknie PS1 o klasie odporności Ei330 współczynnika przenikania ciepła U 1,3W/m<sup>2</sup>K,

Zamawiający informuje, iż w ofercie należy uwzględnić dodatkowo wymianę stolarki okiennej, o której mowa w załączeniu.

**Pytanie nr 7**

W odpowiedzi na pytanie nr 14 Zamawiający informuje, iż należy skalkulować wymianę gruntu pod ławy, jednak nie podaje ilości lub jakichkolwiek wytycznych, na podstawie których można by tę ilość wyliczyć.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający szacuje wymianę gruntu na poziomie 20m<sup>3</sup>

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/-/ Artur Kosakiewicz