

Kępno dnia: 2024-04-11

Gmina Kępno

Ratuszowa 1

63-600 Kępno

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa budynku pawilonu sportowego przy stadionie w Kępnie oraz wymiana oświetlenia na boiskach piłkarskich.

Numer referencyjny: WR.271.9.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Kępno**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że do budynku pawilonu sportowego należy wycenić stolarkę okienną aluminiową. Okna nieotwierane – zgodnie z częścią rysunkową tzw. „fix”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do budynku pawilonu należy wycenić stolarkę okienną aluminiową, okna 90x250 z górnym naświetlem otwieranym i uchylanym.

Pytanie nr 2

Prosimy o doprecyzowanie pokrycia stropodachu D1. Na przekroju B-B jest wyspecyfikowane tylko: „pokryciem REI30 zgodnie ze szczegółem”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej lub membrany PCV w systemie zapewniającym uzyskanie atestu producenta na odporność pożarową EI30, Broof(T1)

Pytanie nr 3

Do jakiej wysokości należy wykonać płytki na ścianach w pomieszczeniach łazienek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Płytki należy wykonać do pełnej wysokości pomieszczenia (założono płytki formatu 25x75cm).

Pytanie nr 4

Prosimy o sprecyzowanie ilości sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej, które mają zostać wykonane w etapie 1 oraz zaznaczenie ich na PZT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Instalacje terenowe należy wykonać zgodnie z przedmiarem dział 7, przebieg instalacji zgodnie z PZT projektu.

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/-/ Artur Kosakiewicz