

12. Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

**Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej/przyłącza należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Kępnie;**

Dotyczy współpracy ruchowej:

**- nie dotyczy;**

Dotyczy umowy przyłączeniowej:

**- nie dotyczy;**

Dotyczy przyłącza tymczasowego do zasilania placu budowy:

**- nie dotyczy;**

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGI - OPERATOR SA.

15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA - OPERATOR SA

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

  
OPRACOWAŁ  
mgr inż. Albert Jarosław  
Tel. 627828695

  
Dyrektor  
Rejonu Dystrybucji w Kępnie  
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują: 1) Wnioskodawca: **Gmina Kępno**  
Adres korespondencyjny: **ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno**  
2) **RD w Kępnie**  
3)  
4)