

Numer	12/R3/01803	Miejscowość	Kępno	Data (dzień, miesiąc, rok)	16-03-2012
-------	-------------	-------------	-------	----------------------------	------------

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI – OPERATOR SA

1. Przyłączany obiekt:  
Nazwa: oświetlenie uliczne  
Adres (Nr działki): Kępno, ul. Wieniawskiego Henryka, działka numer 2912, gm. Kępno miasto
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa : 6.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:  
Stacja transformatorowa 15/0,4kV "KĘPNO Chopina" 30491 - obwód KĘPNO ul. Chopina 30491/05 – istn.  
złącze kablowo-pomiarowe 0,4kV nr V/3
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:  
zaciski prądowe na ostatniej listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:  
7.1. Urządzenia WN i SN:  
- nie dotyczy;
- 7.2. Stacja transformatorowa:  
- nie dotyczy;
- 7.3. Urządzenia nn:  
- do istn. złącza kablowo-pomiarowego WpZK-1/TL2/B dobudować proj. złącze licznikowe TL-1. Zalicznikowo wyprowadzić w.l.z. przewodem o przekroju dobranym do obciążenia;  
- alternatywnie wykonać wymianę istn. złącza kablowo-pomiarowego WpZK-1/TL2/B na proj. złącze kablowo-pomiarowe typu WZK-1/TL-3. Zalicznikowo wyprowadzić w.l.z. przewodem o przekroju dobranym do obciążenia;
- 7.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane  
Nie dotyczy
- 7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy  
Nie dotyczy
- 7.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego  
Nie dotyczy
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:  
 $\text{tg } \phi \leq 0.4$

