

Nr protokołu: 23/1/ADM/2013
 PROTOKÓŁ Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
 I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA - ROCZNY

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH KĘPNO
 Spółka z o.o.
 63-600 Kępno ul. Kościuszki 9

Vpl. 17.07.2013

L. dz. 177/01/13

Pan J. Świdlik 18.07.13
J. Galiński BUDYNEK :

BUDYNEK WIELORODZINNY

POŁOŻENIE :

63-600 Kępno ul. Warszawska 56

DATA PRZEGLĄDU :

16.05.2013 r.**WYKAZ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLE:**

1. Eugeniusz Derkacz

specjalność: konstrukcyjno – budowlana

L.p.	Element obiektu Zakres kontroli	Ocena stanu technicznego	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, stopień pilności naprawy
1	2	3	4	5
1	Konstrukcja budynku	Dobry	Nie stwierdzono	-
2	Pokrycie dachowe	Dobry	Przeciek przy kominie	Usunąć odwrotnie.
3	Elewacja	Zły	Uszkodzone schody wejściowe. Głuche odparzone tynki	Naprawić schody. Wyremontować elewację.
4	Stolarka okienna i drzwiowa	PCV- dobry. Drewniane – zły.	Łuszcząca się farba, wyprężenia, nieuszczelna.	Wymienić stolarkę drewnianą. Odnowić drzwi.

5	Wykończenia	Klatka schodowa- zły	Zabrudzenia	Odnówić
6	Inne			

Data następnego przeglądu:

- do (roczny) 16.05.2014 r.

UWAGI:

1. Ogólny stan techniczny obiektu:

Dobry

2. Realizacja zaleceń z poprzedniego przeglądu:

Zalecenia niewykonane, uwzględniono w bieżącym protokóle.

3. Zalecenia bieżące:

4. Zalecana opinia techniczna, ekspertyza:

nie

DANE I PODPISY OSÓB SPORZĄDZAJACYCH PROTOKÓŁ:

PRZEGLĄDU DOKONAŁ:

1. Eugeniusz Derkacz

tech. bud. Eugeniusz Derkacz
Upr. do Kierowania, Nadzor. Budowy
w Specjalności Konstr. Budowlanej
na podst. § 5 ust. 2, § 6 ust. 1, 2, 3
i § 13 ust. 1 pkt 2
wyd. przez Woj. Kąkiskiego z dnia 30.05.2013 r.
Nr BN-10.0/547/13
63-600 KĘPNO, ul. Zielona 8 a
tel. (0 62) 78 284 71

Kępno, dn. 16.05.2013