

Nr protokołu: 21/1/ADM/2013

PROTOKÓŁ Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU  
I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA - ROCZNY

*Pan J. Świądek* 18.07.17  
*P. Gabiński*


BUDYNEK :

**BUDYNEK WIELORODZINNY**

POŁOŻENIE :

**63-600 Kępno ul. Kręta 5**

DATA PRZEGLĄDU :

**16.05.2013 r.**

## \ WYKAZ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLE:

1. Eugeniusz Derkacz

specjalność: konstrukcyjno – budowlana

..p.	Element obiektu Zakres kontroli	Ocena stanu technicznego	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, stopień pilności naprawy
1	2	3	4	5
1	Konstrukcja budynku	Dobry	Nie stwierdzono	-
2	Pokrycie dachowe	Dobry	Nie stwierdzono	-
3	Elewacja	Dobry	Front – ubytki w gzymsie. Tył - ubytki tynku.	Naprawić gzyms. Uzupełnić ubytki.
4	Stolarka okienna i drzwiowa	PCV- dobry. Drewniana- wymieniona – dobry, stara – zły.	Łuszcząca się farba, nieszczelności	Wymienić stolarkę drewnianą.

5	Wykończenia	Klatka schodowa -zły.	Łuszcząca się farba	Yremontować frbę
6	Inne			

Data następnego przeglądu:

- do (roczny) 16.05.2014 r.

#### UWAGI:

##### 1. Ogólny stan techniczny obiektu:

Dobry

##### 2. Realizacja zaleceń z poprzedniego przeglądu:

Zalecenia niewykonane, uwzględniono w bieżącym protokóle.

##### 3. Zalecenia bieżące:

##### 4. Zalecana opinia techniczna, ekspertyza:

nie

#### DANE I PODPISY OSÓB SPORZĄDZAJACYCH PROTOKÓŁ:

##### PRZEGLĄDU DOKONAŁ:

##### 1. Eugeniusz Derkacz

tech. bud. Eugeniusz Derkacz  
Upr. do Kierowania, Nadzor. Budowy  
w Specjalności Konstr. Budowlanej  
na podst. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7  
.....  
wyd. przez Woj. Kąlskiego z dnia 30.04.81 r.  
Nr BN-10.9/44/81  
63-600 KĘPNO, ul. Zielona 8 a  
tel. (0-62) 78-284-71

Kępno, dn. 16.05.2013 r.