



Uwaga:
Przyłącza kotła : zimna woda
zasilanie oraz powrót kotła,
zgodnie z danymi technicznymi kotła.

Rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową
--- instalacja grzewcza
C22/600/1400 - typ/wys./dł.
↑ odpowietrznik grzejnikowy
↑ odpowietrznik automatyczny
tz/tp=75/65°C

<div><div>MKD PROJEKT</div></div>	MKD PROJEKT Dawid Grygier		NR.RYS.
	PROJEKTOWANIE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 63-600 Kępno, os.Kopa10/5		3.2
INWESTOR : Gmina Kępno			SKALA:
ZADANIE : Projekt przebudowy Domu Ludowego w Rzetni			
OBIEKT : Projekt instalacji sanitarnych			PB
RYSUNEK: Rozwinięcie instalacji grzewczej cz2			
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	NR.UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	Mirosław Grygier	WKP/0111/POOS/06	
Asystent			
Sprawdzający	Janusz Fengler	324/82/87	