

Oddział Zakład Gazowniczy w Kaliszu  
Dział Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej  
ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz

Telefon: 62 76 95 360  
Fax: 62 764-25-51  
E-mail: sekretariat.kalisz@wsgaz.pl

Kalisz, dnia 16-09-2011

**eMWu KAROLAK**  
**Sobieskiego 9**  
**63-400 Ostrów Wielkopolski**

W/ znak: L.dz.292/08/2011  
N/ znak: TE.12-5000-100437/11

z dnia 18-08-2011  
z dnia 16-09-2011

**Uzgodnienie kolizji z gazociągami  
średniego i niskiego ciśnienia**

Dotyczy: **Przebudowy drogi.**

na następującej lokalizacji:

Województwa: **wielkopolskie**

Gminy: **Kępno**

Miejscowości: **Kępno**

Ulice: **Aleje Marcinkowskiego, Kościelna, Poniatowskiego, Staszica, Szkolna**

**Projekt przebudowy nawierzchni jezdni i chodników, oświetlenia ulicznego,  
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.**

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kaliszu odsyła uzgodnioną dokumentację z wkreśloną siecią gazową z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg sieci gazowej wraz z przyłączami w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych i istniejącego oznakowania w terenie – słupki i tabliczki oznaczeniowe oraz poprzez wykonanie ręcznych przekopów poprzecznych do osi gazociągu. Wykopy kontrolne na koszt Inwestora w obecności przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Kierownikiem Rejonu Dystrybucji Gazu.
2. W miejscach zbliżeń do istniejącej sieci gazowej należy:
  - zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z dnia 11 września 2001r.), w przypadku nie zachowania wymaganych przepisami odległości, należy zastosować rurę ochronną,
  - wykopy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego,
  - zabezpieczyć istniejącą sieć i przyłącza gazu przed ewentualnym obsunięciem.
3. W miejscach skrzyżowań z istniejącą siecią gazową należy:
  - zachować odległości i kąty skrzyżowań zgodnie z obowiązującymi normami,
  - wykopy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego,
  - przed przystąpieniem do prac ustalić głębokość ułożenia sieci gazowej i przyłączy gazu
  - zabezpieczyć istniejącą sieć i przyłącza gazu przed ewentualnym obsunięciem
  - odkopaną rurę gazową, przechodzącą przez wykop należy zabezpieczyć poprzez usztywnienie jej, aby nie doszło do ugięcia, przełamania, pęknięcia rury lub innego uszkodzenia,
  - w miejscach gdzie sieć gazowa niskiego ciśnienia (zaznaczona z przyłączami gazu na załączonych mapach kolorem żółtym) przebiega w obrębie projektowanej jezdni, w chodnikach oraz zjazdach do posesji zachować szczególną ostrożność podczas niwelacji terenu, korytowania pod krawężniki, wykonywania podbudowy oraz zachować minimalne przykrycie sieci gazowej licząc od zewnętrznej powierzchni rury gazowej lub rury ochronnej do powierzchni projektowanych nawierzchni:
    - 1,0 m dla sieci zlokalizowanej w jezdniach dróg kategorii krajowej i wojewódzkiej,
    - 0,8 m dla sieci zlokalizowanej w pasach drogowych, tzn. parkingach, trawnikach, chodnikach, poboczach i w jezdniach dróg kategorii powiatowej i gminnej,
    - 0,6 m dla przyłączy.