



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271.12.2018/5

Kępno, dnia 7 marca 2018r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi nr G859683 w Borku Mielęckim”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

1. Zapytanie:

Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych - art. 30, pkt. 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt 4 i 5, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego jako rozwiązania równoważnego dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych..

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Misła
Naczelnik Wydziału