

Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa"** – znak sprawy **WR.271.11.2023**.

Zamawiający, **Gmina Kępno**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pytanie 1. W związku z tym, że jako rurociąg przewidziane są rury na ciśnienie PN 10 czy Zamawiający dopuszcza kształtki żeliwne na PN 10 (w dokumentacji projektowej są opisane na PN 16)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza kształtek żeliwnych PN 10. Należy zastosować kształtki PN 16.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie naliczał opłatę za odprowadzenie wód z wykopów do kanalizacji (woda np. po ulewnych deszczach - po osadniku)? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z wymogami określonymi w projekcie wykonawczym, pkt. 1.3.3. (str. 9 - 10), wody z wykopów należy odprowadzić beczkowozem do stacji zlewnej przy ul. Zachodniej w Kępnie. Przed przystąpieniem do odprowadzania wód z wykopów należy uzyskać zgodę administratora sieci kanalizacyjnej - Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. i uzgodnić warunki płatności za odprowadzanie wód do kanalizacji. Opłata zostanie naliczona wg obowiązującego cennika (usługa wykonywana beczkowozem przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.): w przypadku odbierania wód z odległości do 20 km od oczyszczalni ścieków cena netto: 37,04 zł/m³ (40,00 zł/m³ brutto), w przypadku odbierania wód z odległości powyżej 20 km od oczyszczalni ścieków cena netto: 46,80 zł/m³ (50,00 zł/m³).

Pytanie nr 3

Czy w przypadku odzysku materiałów z rozbiórki (kostka, krawężniki) mniejszym niż założony w przedmiarze, tj. 100%, z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, zamawiający dopłaci za zakup nowych materiałów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopłaci za zakup nowych materiałów

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający będzie wymagał złożenia wniosku o zajęcie pasa w drogach gminnych i naliczał opłatę? Jeśli tak, to prosimy o podanie aktualnych stawek za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w uchwale. Zasady zajęcia pasa i stawki za jego zajęcie, określone w uchwale i uchwale zmieniającej dostępnej pod adresem:

<http://bip.kepno.pl/?c=8728> - uchwała

<http://bip.kepno.pl/?c=10001> - uchwała zmieniająca

Pytanie nr 5

Czy Inwestycja będzie przebiegać przez grunty innych gestorów jak np. drogi powiatowe lub wojewódzkie? Jeśli tak, proszę o podanie aktualnych stawek za zajęcie pasa drogowego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, w tym:

1. W drogach powiatowych w niewielkim zakresie (nr 5677P), zasady zajęcia pasa i stawki za jego zajęcie, określone w uchwale dostępnej pod adresem:

<https://bip.powiatkepno.pl/download/8998.pdf>

2. W drodze wojewódzkiej nr 482, zasady zajęcia pasa i stawki za jego zajęcie, określone w uchwale dostępnej pod adresem:

<https://www.wzdw.pl/bip/zalatw-sprawe/informacja-o-oplatach/559-oplata-za-zajecie-pasa-drogowego>

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/-/ Artur Kosakiewicz