

Kępno dnia: 2023-08-23

**Gmina Kępno**  
Ratuszowa 1  
63-600 Kępno

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie - poprawa infrastruktury oświatowej**" – znak sprawy **WR.271.26.2023**.

Zamawiający, **Gmina Kępno**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zestawieniem wyposażenia np. w kuchni, a rzutem pomieszczeń. Czy ilości wyposażenie wycenić zgodnie z rzutem pomieszczeń czy z zestawieniem?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Wycenę wyposażenia należy wykonać wg zestawienia zawartego w opisie projektu technicznego.

**Pytanie nr 2**

Czy do zakresu zamówienia wchodzi wykonanie zabezpieczenia ppoż. klatki schodowej wraz z klapą oddymiającą?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

W pierwszym etapie należy tylko wydzielić klatkę schodową na parterze budynku (obudowanie klatki schodowej do klasy odporności ogniowej REI60 oraz zamontowanie drzwi EI30).

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  
-/ Artur Kosakiewicz