



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO

tel. /62/ 78 25 834, /62/ 78 25 806, /62/ 78 25 818, fax. /62/ 78 25 801

www.um.kepno.pl

WiIFE.341.32.2011/7

Kępno, 7 wrzesień 2011 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Osiny”

W odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

1. Pytanie

Kosztorys nr 1: poz. 32d.1.2 - Okładziny z płytek – czy sufit w chłodni ma być wykładany płytkami?

Odp. Sufit w chłodni bez okładzin z płytek

2. Pytanie

Kosztorys nr 1: poz. 35d.1.2- w pozycji jest tynk żywiczny natomiast w zakresie robót akrylowy jak ma być?

Odp. Należy użyć tynku żywicznego

3. Pytanie

Kosztorys nr 1 : dział stolarka – prosimy o przedstawienie wykazu stolarki oraz o określenie koloru drzwi

Odp. Stolarka biała, okna dwuskrzydłowe ze słupkiem na środku, skrzydła w systemie rozwierano/uchylnym.

4. Pytanie

Czy drzwi do chłodni mają być chłodnicze?

Odp. Drzwi do chłodni chłodnicze.

5. Pytanie

Kosztorys nr 1: poz. 57 d.3.2. prosimy o rysunek wiązarów.

Odp. Wiązary o konstrukcji jak istniejące

6. Pytanie

Kosztorys nr 1: poz. 62.d.3.2 – w kosztorysie blacha trapezowa a w opisie technicznym blacha dachopodobna – jaka ma być, jeżeli trapezowa to jaki wymiar trapezu oraz kolor

Odp. Blacha trapezowa, kolor brąz

7. Pytanie

Kosztorys nr 1: poz. od 71-75 – prosimy o podanie koloru rynien i rur spustowych

Odp. Rynny i rury w kolorze brąz

8. Pytanie

Kosztorys nr 1: poz. 83 – w zakresie robót daszki z poliwęglanu w kosztorysie daszki aluminiowe – jak ma być, czy daszki mają mieć również ściany osłonowe?

Odp. Daszki z poliwęglanu z jedną ścianą

9. Pytanie

Kosztorys nr 1: poz. 106 – prosimy o podanie koloru kostki?

Odp. Kostka w kolorze szarym

10. Pytanie

Kosztorys nr 1: poz. 125- baterie stojące czy ściennie?

Odp. Baterie ściennie

11. Pytanie

Kosztorys nr 1: poz. 128 – zlewozmywak – prosimy o podanie czy jednokomorowy czy dwukomorowy, czy ociekacz?

Odp. Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza

12. Pytanie

Kosztorys nr 1: poz. 138, 147: prosimy o podanie wydajności wentylatorów i jak będą włączane?

Odp. Wentylatory min. 200m³/h uruchamiane włącznikiem

13. Pytanie

Kosztorys nr 1: poz. 146 – prosimy o podanie średnicy anemostatów?

Odp. Anemostaty fi 160

14. Pytanie

Kosztorys termomodernizacja poz. 7.d.2.2 i 9 – prosimy o przedstawienie zestawienia stolarki oraz określenie koloru

Odp. Stolarka koloru białego, wymiary 1,50x1,45 – 19 szt.

15. Pytanie

Kosztorys termomodernizacja poz. 12 i 15 określa ocieplenie w zestawieniu materiałów jak siatka i tynk. W poz. 13 i 17 jest znowu siatka. Czy mają być 2 warstwy siatki. W poz. 19 jest znowu tynk a poz. 21 malowanie tego tynku. Jak ma być, czy ma być położony od razu tynk akrylowy kolorowy czy najpierw biały a później malowany?

Odp. Siatka tylko w poz. 13 i 17, przyjęto malowanie tynku,

16. Pytanie

Branża elektryczna – poz. 140 kosztorysu – brak typu opraw?

Odp. Oprawy rastrowe na 4 świetlówki mocowane w sufitach podwieszanych

17. Pytanie

Branża elektryczna – poz. 141 kosztorysu – brak schematu do rozdzielnic elektrycznej?

Odp. Rozdzielnica: nowa obudowa + wymiana istniejących zabezpieczeń na zabezpieczenia typu S oraz wyłączniki przeciwpożarowe; ilość zależna od ilości obwodów

18. Pytanie

Branża elektryczna – poz.142 kosztorysu – brak danych technicznych do agregatu chłodniczego?

Odp. Agregat chłodniczy do komór chłodniczych z osprzętem - pomieszczenia komór chłodniczych, kubatura, wysokość, szerokość, długość: 2,95 x 2,50 x 2,60 [m],

$T_o = -5^{\circ}\text{C}$, $Q_o = 2,8 \text{ kW}$

19. Pytanie

Branża elektryczna – poz.143 kosztorysu – brak danych technicznych do kurtyny powietrznej?

Odp. Kurtyna powietrzna o mocy min. 2,5 kW i szerokości 1,5m

Z poważaniem

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Andrzej Ferdynus