



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO

tel. /62/ 78 25 834, /62/ 78 25 806, /62/ 78 25 818, fax. /62/ 78 25 801

www.um.kepno.pl

Kępno, dnia 25 czerwca 2012r.

WiFE.271.26.2012/4

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa nawierzchni ulicy Wieniawskiego w Kępnie”

W odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

1. Zapytanie:

W przedmiarze robót w pozycji 19,22 występuje wykonanie podbudowy pod ściek , brak w przedmiarze wykonania ścieku.

Pytanie: W której pozycji przedmiaru należy ująć wykonanie ścieku z podaniem jego metrażu? Ewentualnie skorygowanie przedmiaru i skorygowanie kosztorysu ofertowego i zamieszczenie na stronie internetowej.

Odpowiedź:

W przedmiarze należy przyjąć odrębną pozycję na wykonanie ścieku z kostki polbrukowej o powierzchni 127 m² zgodnie z opracowaną dokumentacją.

2. Ponadto Zamawiający wyjaśnia:

W konstrukcji ścieku grubość warstwy gruntu stabilizowanego cementem ma wynosić 22 cm (w opisie jest 15 cm).

Próg zwalniający określony w pozycji 32 przedmiaru należy wykonać z betonu asfaltowego.

Drewno pozyskane w wyniku wycinki drzew jest do dyspozycji Wykonawcy i jego wartość należy uwzględnić w cenie oferty.

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Matyś
Z-ca Naczelnika Wydziału