



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO

tel. /62/ 78 25 834, /62/ 78 25 806, /62/ 78 25 818, fax. /62/ 78 25 801

www.um.kepno.pl

WIFE.271.26.2014/5

Kępno, dnia 29 sierpnia 2014 r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Świbie , Olszowie , Pustkowie Kierzeńskim”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp , Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

Pytanie 1.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyżej wymieniony przetarg w dokumentacji technicznej tj. w Przedmiarze robót w:

Poz. 11 dot. drogi w m. Świba

Poz. 18 dot. drogi w m. Olszowa

Poz. 41 dot. drogi w m. Pustkowie Kierzeńskie

Zapisano plantowanie / obrobienie na czysto / skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III.

Przy wykonywaniu plantowania konieczne jest uzupełnienie poboczy ziemią. Wykonawca składa zapytanie , w jakiej pozycji przedmiaru należy przyjąć dowieszenie brakującej ziemi dla uzupełnienia wysokości poboczy celem ich splantowania?

Wg wstępnych wyliczeń brakuje około 250 m³ ziemi na uzupełnienie poboczy.

Odpowiedź:


Poz. 11 dot. drogi w m. Świba

Poz. 18 dot. drogi w m. Olszowa

Poz. 41 dot. drogi w m. Pustkowie Kierzeńskie

należy przyjąć uzupełnianie poboczy na szerokości 0,5 m z każdej strony kruszywem łamanym.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Andrzej Matys
Naczelnik Wydziału