



BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĘPNO

ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno tel. /0-62/ 78 25 800

WiiFE ZP/29/2010/1

Kępno, dnia 25 października 2010 roku.

wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizacja boisk sportowych na terenie sołectwa Krążkowy – remont, modernizacja kompleksu sportowego na terenie miejscowości Krążkowy”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

Pytanie:

1. Proszę o przesłanie rysunków z dokumentacji dotyczących kontenerów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada szczegółowej dokumentacji dotyczącej kontenerów.

Kontener, będzie służył jako pomieszczenie magazynowe dla obsługi kortu.

Kontener powinien spełniać następujące minimalne wymagania:

„Kontener fabrycznie nowy z wszelkimi atestami.

1. Wymiary zewnętrzne

Długość: = 6050 mm; Szerokość: = 2440 mm; Wysokość: = 2800 mm

2. Rama stalowa

Rama stalowa spawana wykonana z profili zimno-giętych o gr.=4 mm i gr.=3 mm, piaskowana, malowana zestawem farb podkładowych i nawierzchniowych; odprowadzenie wody z dachu - w każdym narożniku ramy kontenera zamontowana rura spustowa, rynna w ramie dachu; otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera, kostki stalowe z otworami do montażu kontenera.

3. Podłoga

poszycie dolne - 0,5 mm blacha stalowa ocynkowana konstrukcja - profile stalowe zimno gięte,

izolacja - 100 mm wełna mineralna, poszycie górne - 22 mm płyta wiórowa,
wykończenie - 1,6 mm wykładzina PCV.

4. Ściany zewnętrzne

poszycie zewn.- 0,5 mm blacha stalowa, powlekana, konstrukcja - 25x80 mm konstrukcja
drewniana, izolacja - 80 mm wełna mineralna, paraizolacja - 0,2 mm folia polietylenowa
wykończenie wewnętrzne.- 12 mm płyta wiórowa laminowana.

5. Dach

poszycie zewn.- 0,60 mm blacha stalowa trapezowa T-35 ocynkowana, konstrukcja - profile
stalowe zimno-gięte, izolacja - 100 mm wełna mineralna, paraizolacja - 0,2 mm folia
polietylenowa, wykończenie wewnętrzne. - 10 mm płyta wiórowa laminowana.

6. Drzwi

zewnętrzne - metalowe, wodoodporne, izolowane.

7. Wentylacja

wentylacja - kratka wentylacyjna montowana w ścianie zewnętrznej.

8. Uziemienie kontenera

rama kontenera połączona z przewodem uziemiającym z gruntem.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Piotr Sikus