



**URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE**  
**WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

**UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO**

tel. /62/ 78 25 834, /62/ 78 25 806, /62/ 78 25 818, fax. /62/ 78 25 801

[www.um.kepno.pl](http://www.um.kepno.pl)

---

WliFE.341.33.2011/5

Kępno, 19 wrzesień 2011 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont Domu Strażaka w miejscowości Kierzno”

W odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

1. Pytanie

Kosztorys nr 1 : dział stolarka – prosimy o przedstawienie wykazu stolarki oraz o określenie koloru drzwi i okien

Odp. Stolarka biała, okna dwuskrzydłowe ze słupkiem na środku, skrzydła w systemie rozwierano/uchylnym.

2. Pytanie

Kosztorys nr 1: poz. od 69 do 73 – rynny i rury spustowe z pcw natomiast w kosztorysie termomodernizacji rynny i rury z blachy ocynkowanej – więc czy część będzie robiona inaczej?

Odp. Rynny i rury spustowe z PCW

3. Pytanie

Kosztorys nr 1: w zakresie robót daszki z poliwęglanu w kosztorysie daszków nie ma wcale – jak ma być, czy je doliczyć?

Odp. Daszki z poliwęglanu

4. Pytanie

Kosztorys nr 1: poz. 122- baterie stojące czy ściennie?

Odp. Baterie ściennie

5. Pytanie

Kosztorys nr 1: zlewozmywak – prosimy o podanie czy jednokomorowy czy dwukomorowy, czy ociekacz?

Odp. Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza

6. Pytanie

Kosztorys termomodernizacja poz. 5.d.1.2 – płyty pw 11- prosimy o określenie czy jednostronnie czy dwustronnie pokryte papą i jak styropian?

Odp. Płyty pw 11 dwustronnie pokryte papą

7. Pytanie

Kosztorys termomodernizacja poz. 6.d.1.2 – prosimy o podanie grubości papy?

Odp. Grubość papy: 3,7 mm o gramaturze zgodnej z PNEN 1849-1:2002

8. Pytanie

Kosztorys termomodernizacja poz. 20.d.2.1 – prosimy o określenie czy więzary będą rozbierane i te samo montowane?

Odp. Przewiduje się wymianę 10 więzarów na nowe a pozostałą część więzarów należy zaimpregnować preparatem grzybobójczym, wzmocnić ich konstrukcję i powtórnie zamontować.

9. Pytanie

Kosztorys termomodernizacja poz. 34.d.3.2 i 36 – prosimy o przedstawienie zestawienia stolarki oraz określenie koloru

Odp. Stolarka koloru białego, wymiary 1.0 x 2.0 m – 12 szt., 1.0 x 1.4 m – 5 szt., 0.8 x 0.8 m – 2 szt., 1.0 x 3.3 m – 1 szt., 1.7 x 2.65 m – 2 szt., 0.75 x 0.58 m – 3 szt., 1.0 x 0.3 m – 1 szt.

Z poważaniem

NACZELNIK WYDZIAŁU

*mgr inż. Andrzej Ferdynus*