

PRACOWNIA
* CAD *



— — — — — proj. przewód zasilający c.o.
— — — — — proj. przewód powrotny c.o.

- Instalacje c.o. - zaprojektowano rury z miedzi
- zaprojektowano grzejniki płytowe PURMO CV firmy RETTING HEATING
- rury instalacji prowadzić pod podłogą

C11-600	typ grzejnika
1,20 m	długość grzejnika [m]
Q=384 W	moc cieplna grzejnika

Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie o oddziały złobkowe			Rysunek nr 3.
INWESTOR :	Gmina Kępno ul. Ratusowa 1, 63-600 Kępno	DATA : sierpień 2011 rok	
ADRES BUDOWY :	ul. sk. P. Wawrzyniaka 40, 63-600 Kępno dz. nr ewid. 166/1; 195/2	SKALA 1:50	
TYTUŁ KYS Wewnętrzna instalacja c.o. rzutu partu		BRANŻA: sanitarna	
FUNKCJA :	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Semberceki	UAN 8386/58/90	
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Fronia		