



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO

tel. /62/ 78 25 834, /62/ 78 25 806, /62/ 78 25 818, fax. /62/ 78 25 801

www.um.kepno.pl

WliFE.271.26.2012/9

Kępno, dnia 2 lipca 2012r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa nawierzchni ulicy Wieniawskiego w Kępnie”

W odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

1. Zapytanie:

W przedmiarze robót w pozycji 19,22 występuje wykonanie podbudowy pod ściek, brak w przedmiarze wykonania ścieku.

Pytanie: W której pozycji przedmiaru należy ująć wykonanie ścieku z podaniem jego metrażu? Ewentualnie skorygowanie przedmiaru i skorygowanie kosztorysu ofertowego i zamieszczenie na stronie internetowej.

Odpowiedź:

W przedmiarze należy przyjąć odrębną pozycję na wykonanie ścieku z kostki polbrukowej o powierzchni 127 m² zgodnie z opracowaną dokumentacją.

2. W SIWZ w pkt. IV pkt. 4 Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wykazał 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym o wartości brutto minimum 500.000,00 zł każda (budowane lub przebudowywane oświetlenie uliczne musi być wykonane na co najmniej 50% długości przebudowywanej nawierzchni jezdni).

Pytanie: Jak należy udokumentować zapis dotyczący wykonania na co najmniej 50% długości przebudowywanej nawierzchni jezdni robót związanych z przebudową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej?

Czy można pod referencje na daną robotę podłączyć kosztorys ofertowy celem udokumentowania przebudowy oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej?

Prosimy o dokładniejsze sprecyzowanie zapisu dotyczącego wiedzy i doświadczenia aby nie utrudniało to uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Do załączonych referencji w przypadku nie wyszczególnienia dokładnie zakresu zrealizowanej inwestycji celem udokumentowania wiarygodności dopuszcza się

możliwość dołączenia kosztorysu ofertowego celem udokumentowania przebudowy oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w zakresie wskazanym w specyfikacji.

3. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ Wzór Umowy - § 7 pkt 1

Pytanie: Dlaczego Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie zmiany SIWZ i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 230270-2012 z dnia 02.07.2012 r. dokonał zmiany zapisu w § 7 ust. 1 oraz 2 umowy umożliwiając fakturowanie częściowe.

4. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ Wzór Umowy - § 13 pkt 1

Pytanie : Dlaczego Zamawiający żąda udzielenia pisemnej gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 5 lat?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 13 ust. 1 umowy stanowiącym załącznik do SIWZ Zamawiający żąda udzielenia gwarancji na okres 5 lat.

5. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ Wzór Umowy - § 16 pkt 3

Pytanie : Kiedy zostanie zwrócona pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy po odbiorze końcowym. Ile wynosi okres rękojmi za wady?

Odpowiedź:

Pozostała część należytego wykonania umowy zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi z wady zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Kwestie rękojmi za wady szczegółowo regulują przepisy art. 556 – 576 kc D.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zmianami


6. Ponadto Zamawiający wyjaśnia:

W konstrukcji ścieku grubość warstwy gruntu stabilizowanego cementem ma wynosić 22 cm (w opisie jest 15 cm).

Próg zwalniający określony w pozycji 32 przedmiaru należy wykonać z betonu asfaltowego.

Drewno pozyskane w wyniku wycinki drzew jest do dyspozycji Wykonawcy i jego wartość należy uwzględnić w cenie oferty.

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Matys
Z-ca Naczelnika Wydziału