

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kaliszu
ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 7685600, fax 62 7642551

Dział Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej
tel. 62 76 95 360
fax 62 764-25-51

eMWu KAROLAK
Sobieskiego 9
63-400 Ostrów Wielkopolski

W/ znak: L.dz. 047/03/2012
N/ znak: TE.12-5000-100584/12

z dnia 12-03-2012
z dnia 13-04-2012

Dotyczy: **Przebudowy nawierzchni jezdni i chodników.**

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. wielkopolskie, gm. Kępno, m. Kępno, ul. Henryka Wieniawskiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 12-03-2012 r. przesyłamy plan sytuacyjny z wkreśloną siecią przewodów gazowych i uzgadniamy projekt przebudowy ww. nawierzchni, z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągów oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia wykonanych z materiału PE zaznaczonych na załączonej mapie kolorem żółtym.
2. W miejscach zbliżeń z gazociągami zachować normatywną odległość /Dz.U.Nr 97 z dnia 11.09.2001r.poz.1055/.
3. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscach zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z PN-91/M-34501 odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni ww. projektowanych nawierzchni po przebudowie, powinna wynosić min. 1,0 m.
4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem /PN-91/M-34501/.
5. Informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas budowy krawężników na odcinku od km. 0+085,00 do km. 0+145,00 przy zbliżeniu do istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia.
Korytowanie pod krawężniki należy rozpocząć po sprawdzeniu rzeczywistego zagłębienia istniejących gazociągów w terenie na podstawie przekopów próbnych i prowadzić w obecności przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Kępno.
Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejących sieci oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia wykonanych z materiału PE.
6. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić WSG Sp. z o.o. O/ZG w Kaliszu.
7. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomości:

1. TRG.103

KIEROWNIK
Dział Eksploatacji Infrastruktury
Gazowniczej
Przemysław Hożakowski

Sprawę prowadzi: Marcin Jakubowski, tel.: 62 76 95 361