

ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
BIURO ZARZĄDU
63-600 KĘPNO, ul. Kościuszki 9
tel. 62-782-27-58
NIP 619-10-35-419
Regon 000764074

Ldz. 16/43-3/2013

STAROSTWO POWIATOWE
W KĘPNIE
ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno
tel. 62 782 89 00
fax 62 782 89 01

Kępno, 23 stycznia 2013 roku

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno

Odpowiadając na pismo z dnia 17 stycznia 2013 roku dotyczące uzgodnienia projektowanej sieci gazowej Osiny-Zosin, Związek Spółek Wodnych w Kępnie informuje, że na terenie objętym inwestycją projektowana sieć gazowa krzyżuje się z następującymi rowami melioracji szczegółowej na terenie wsi Osiny objętymi działalnością Spółki Wodnej doliny rzeki Niesob tj. spółki zrzeszonej w naszym Związku:

- rowem melioracyjnym R-D (działka 475) pomiędzy pkt 6 i 7 projektowanej sieci tj. pomiędzy działką nr 538 a drogą gminną oznaczoną jako nr 483,
- rowem melioracyjnym R-D₂ biegnącym wzdłuż działki nr 474/1 oraz drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 591 we wsi Krążkowy tj. pomiędzy pkt 7 i 8 projektowanej sieci istniejącym na działce nr 606/1 we wsi Krążkowy,
- rowem melioracyjnym R-D₂ biegnącym wzdłuż działek nr 473, 473/2, 472, 471/4, 740/5, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463 oraz 462/5 a działką stanowiącą drogę gminną oznaczoną jako działka nr 591 we wsi Krążkowy tj. pomiędzy pkt 10 projektowanej sieci na działce nr 592 we wsi Krążkowy a pkt nr 11 projektowanej sieci na działce nr 462/5 we wsi Osiny.

W przypadku przejścia pod w/w rowami projektowanej sieci gazowej należy ją wykonać w rurze ochronnej stalowej na głębokości minimum 1,00m od dna rowu do wierzchu rury ochronnej a w miejscu przejścia pod dnem należy uwzględnić umocnienie dna oraz skarp rowu płytami ażurowymi pasem 0,6m.

Jednocześnie informujemy, że projektowana trasa sieci gazowej przechodzi przez obszar będący w zasięgu działania systemów drenarskich. W przypadku uszkodzenia urządzeń drenarskich przy realizacji w/w inwestycji inwestor powinien dokonać ich przebudowy na własny koszt w celu utrzymania funkcjonalności całego systemu drenarskiego. Szczególną uwagę należy zwrócić na główny zbieracz we wsi Osiny na działce nr 40 którego wylot odprowadzany jest do przepustu pod drogą gminną stanowiącą działkę nr 64 istniejącego w odległości około 200 mb od punktu nr 3 projektowanej sieci gazowej oraz działce nr 538.

Jednocześnie zobowiązujemy inwestora do powiadomienia nas o terminie rozpoczęcia i zakończenia w/w robót.

Za dokonanie w/w uzgodnienia zgodnie z uchwałą naszego zarządu pobierana jest opłata, którą należy uiścić wg załączonej faktury.

Z poważaniem:

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

02.10.13
Data

Podpis

inż. SŁAWOMIR RABIEGA
UPRAWNIONY PROJEKTANT I KIEROWNIK
BUDOWY BEZ OGRANICZEŃ
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr ewid. 4/1/7/51-2/84/2001
Laski, ul. Mostowa 25

