

Nr protokołu: 8/5/Gm/2014
**PROTOKÓŁ Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
 I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA - 5-LETNI**

BUDYNEK :
BUDYNEK WIELORODZINNY
POŁOŻENIE :
63-600 Kępno ul. Kręta 5
DATA PRZEGLĄDU :
19.05.2014 r.

WYKAZ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLE:

1. Eugeniusz Derkacz specjalność: konstrukcyjno – budowlana

L.p.	Element obiektu Zakres kontroli	Ocena stanu technicznego	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, stopień pilności naprawy
1	2	3	4	5
1	Konstrukcja budynku	Dobry	Nie stwierdzono	-
2	Pokrycie dachowe	Dobry	Nie stwierdzono	-
3	Elewacja	Dobry	Front – ubytki w gzymsie. Tył -ubytki tynku.	Naprawić gzyms. Uzupełnić ubytki.
4	Stolarka okienna i drzwiowa	PCV- dobry. Drewniana- wymieniona – dobry, stara – zły.	Łuszcząca się farba, nieszczelności	Wymienić stolarkę drewnianą.

5	Wykończenia	Klatka schodowa -zły.	Łuszcząca się farba	Yremontować frbę
6	Inne			

Data następnego przeglądu:

- do (roczny) 19.05.2015 r
- do (5-letni) 19.05.2019 r

UWAGI:

1. Ogólny stan techniczny obiektu:
Dobry
2. Realizacja zaleceń z poprzedniego przeglądu:
Zalecenia niewykonane, uwzględniono w bieżącym protokóle.
3. Zalecenia bieżące:
4. Zalecana opinia techniczna, ekspertyza:
nie

DANE I PODPISY OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH PROTOKÓŁ:

PRZEGLĄDU DOKONAŁ:

1. Eugeniusz Derkacz

Tech. bud. Eugeniusz Derkacz
Upr. do kierowania i nadzor. budowy
w specjalności konstr.-budowlanej
na podstawie Wykazu Kaliskiego
z dn. 30.04.1981r. Nr BN 10.9/44/81
.....63-600 KĘPNO, ul. Zielona 8a
tel. + 48 793 450 969

Kępno, dn. 19.05.2014 r.

NADZORY I KOSZTORYSOWANIE
Eugeniusz Derkacz
63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 13
tel. 62 58 300 01, kom. 793 450 969
NIP 6191004956, REGON 250197285