



najwyższa dopuszczalna wartość wypokłowa
 rezystancji uziemienia obiektu $R_u < 300$

TEMAT	Plan instalacji odgromowej	Nr rys. 2
Inwestor	Burmistrz Miasta i Gminy Kępno	DATA
Adres Budowy	Krzątkowy, dz. nr 919/5	06.2015
Branża Elektryczna	Projektant: Inż. Henryk Rachel Opracował: Inż. Piotr Rosielewski	Skala 1:100