





PLF_01 – POSZERZENIE ŁAWY FUND.

SKALA 1:25 / wykonać x4





PLF_02 – POSZERZENIE ŁAWY FUND.

SKALA 1:25 / wykonać x1



PLF_03 – POSZERZENIE ŁAWY FUND.

SKALA 1:25 / wykonać x1



KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW:

Beton: C20/25 (B25)
Podbeton: C12/15 (B15)
Stal zbrojeniowa: AIIIIN (B500SP EPSTAL)
Otulina: 5cm od spodu fund.
3cm pozostałe krawędzie

Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)
	Ø		w elem.	elem.	ogółem	A-IIIN
	A-IIIN					Ø 12
1	12	1290	9	4	36	46,44
2	12	1440	12	4	48	69,12
3	12	1290	9	1	9	11,61
4	12	1390	12	1	12	16,68
5	12	1340	9	1	9	12,06
6	12	1440	12	1	12	17,28
Długość wg średnic (m)						173,19
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						153,79
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						153,79
Ogółem (kg)						153,79

UWAGI:

- Poziom $\pm 0.00 = 173.32\text{m n.p.m.}$
- Wymiary podano w mm; poziomy podano w m.
- Dokładna lokalizacja elementów wg rzutów konstrukcyjnych.
- W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych, zabezpieczyć wykop przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża. Nie dopuścić do zalania wykopu wodą gruntową lub wodą z innych źródeł (np. opady atmosferyczne).
- Pod fundamentami wykonać warstwę podbetonu grubości minimum 10cm.
- Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami wszystkich elementów dochodzących.
- Rysunek należy rozpatrywać z całością projektu wykonawczego, projektem budowlanym oraz projektami branżowymi.
- Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia wszystkich wymiarów oraz zestawień przed przystąpieniem do prac budowlanych.
- Wymiary figur prętowych podano po obrysie zewnętrznym.
- Promienie zagięć prętów zbrojeniowych wykonać zgodnie z PN-B-03264.
- Warstwy izolacyjne, posadzkowe oraz wykończeniowe zgodnie z projektem architektonicznym.
- Z fundamentów wystawić wytyki (pręty startujące) w elementy żelbetowe. Pręty startujące wykonać wg rysunku wytyków.
- Zbrojenie podłużne ław fundamentowych należy kotwić w poszerzeniach.

BMJ PROJEKT

Maciej Janicki
ul. Dąbrowskiego 47
63-000 Środa Wlkp.

INWESTYCJA: PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI		NR RYSUNKU: KF_04	
INWESTOR: Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno		REWIZJA: _00	
ADRES INWESTYCJI: ul. Powstańców Wielkopolskich 1A 63-600 Hanulin Działka nr ewid. 484/13		DATA: 07.2015	
STADIUM: PW	BRANŻA: KONSTRUKCJA	SKALA: 1 : 25	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Steffek		UPRAWNIENIA: WKP/0246/POOK/10	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Maciej Janicki		UPRAWNIENIA: WKP/0059/PWOK/06	
OPRACOWAŁ:			

RYSUNEK: POSZERZENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH
PLF_01, PLF_02 i PLF_03