wentylator osiowy W10
do wyrzutni dachowej W10 (50m3/h)
wentylator osiowy W9
do wyrzutni dachowej W9 (50m3/h)
wentylator osiowy W8
do wyrzutni dachowej W8 (50m3/h)
projektowane schody żelbetowe
CO2 W3
1000m³/h
CZERPNIA ŚCIENNA N2 500x315mm
K4
CENTRALA WENTYLACYJNA UKŁAD N2-1000m³/h
W10=60m³/h
1.6
1.6 +20 °C
Φ: 350 W
W9=50m³/h
W8=50m³/h
K3
W1
1.4 +20 °C
Φ: 132 W
1.5
1.5 +20 °C
Φ: 114 W
PE
1.3 +20 °C
Φ: 312 W
Wywiew z projektora
do wentylatora dachowego
W2=1000m³/h
podest ażurowy dla akustyka, wejście na drabinie
1.1
h=303
1.1 +20 °C
Φ: 1437 W
1.3
NW2=1000m³/h
10,0h⁻¹
kurtyna p.poż
ściana pochłaniająca, płyt. heradesign
ściana odbijająca z GK
7,86%
K5
do wyrzutni dachowej W5 (50m3/h)
do wyrzutni dachowej W6 (50m3/h)
do wyrzutni dachowej W7 (120m3/h)
KL2.1
Qch.f.=3,5kW
0.7
0.8
NW1=9500m³/h
αz=0,55
3,8h⁻¹
KL2.2
Qch.f.=3,5kW
KL2
KL1
h=303
1.2
NW1=260m³/h
2,0h⁻¹
1.2 +20 °C
Φ: 1773 W
K2
do wyrzutni dachowej W3 (200m3/h)
ściana odbijająca z GK
16x17
26
C01
ZL3
do wentylatora dachowego
W4=300m³/h
CT1 K1
ZL1
CZERPNIA ŚCIENNA N3 200x200mm
200m³/h
kratka na prowadnicę kurtyny

LEGENDA:

- instalacja rozdzielcza ciepła technologicznego z rur stalowych
- instalacja rozdzielcza centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych
- instalacja ciepłej wody i cyrkulacji z rur PP STABI
- instalacja wody zimnej z rur PP
- instalacja wody ppoż. z rur stalowych ocynkowanych
- kanalizacja sanitarna
- **instalacje wentylacyjna – nawiew**
- **instalacje wentylacyjna – wywiew**
- +20 °C / Φ: 1055 W — projektowana temperatura wewnętrzna / projektowana strata ciepła
- grzejnik płytowy zasilane od dołu
- K1 — projektowany pion kanalizacji sanitarnej
- W1 — projektowany pion wody zimnej
- H1 — projektowany pion wody ppoż.
- PE — podgrzewacz elektryczny
- Hp25 — hydrant ppoż. naścienny DN25
- WC — **wentylacja grawitacyjna**
- **klapa ppoż.**
- **kratki transferowe w drzwiach**
- **nawietrzak okienny**

Przebudowa wraz z termomodernizacją kina "Sokolnia" w Kępnie
nazwa obiektu budowlanego:

Modestic group
ul. Kwiska 63/29 54-210 Wrocław
T: +48 506620222 info@modestic.com
jednostka projektowa:

ul. Walki Młodych 5, 63-600 Kępno dz.nr 1522
adres obiektu budowlanego:

IS/PB
branża/etap:

RZUT PIĘTRA - INSTALACJE SANITARNE
tytuł rysunku:

1:100
skala:

IS-03
nr rys.

projektant w specjalności sanitarnej: mgr inż.ALEKSANDER DUDEK nr upr. 198/99/DUW
sprawdzający w specjalności sanitarnej: mgr inż.ŁUKASZ DROBIŃSKI 242/02/DUW
podpisy:
data: 10.2015