schody zewnętrzne żelbetowe wg proj.konstr.
okładzina granit płomieniowany 3cm

wycieraczka wpuszczona w posadzkę 100x150cm,
stalowa-krata prasowana (wciskana) z płaskownikach nośnych 25x2 mm,
gęstość oczka 55 x 11 mm, kraty ocynkowane ogniowo.
Krata montowana w ramie z kontownika ocynkowanego

zadaszenie wyjścia

wyjście z podsceni

chodnik w spadku około 2,94%

dylatacja

spadek posadzki

przebicie pod IS w stropie-podłodze

schody techniczne, konstrukcja stalowa
stopnice i podstopnice z desek
dębowych "okrętowych" 5 cm,
lakierowane i malowane na czarno,
zabezpieczone ogniowo

grzejniki wg proj. IS
wnęki na grzejniki

7,88%

wymienić styropian
na wełnę mineralną
na odcinku 2m od styku ścian

ekran opuszczany

słupy stalowe
wg. proj. konstr.

schody techniczne
na scenę

istniejące zejście do przestrzeni
technicznej

wycieraczka systemowa aluminiowa wpuszczona w posadzkę
200x150cm, wysokość 22mm, wypełnienie-szczotka

wycieraczka wpuszczona w posadzkę 100x150cm,
stalowa-krata prasowana (wciskana) z płaskownikach nośnych 25x2 mm,
gęstość oczka 55 x 11 mm, kraty ocynkowane ogniowo.
Krata montowana w ramie z kontownika ocynkowanego

ściana wejściowa z bloczków silikatowych 18cm
drzwi akustyczne RW min. 46 dB

na stropie powyżej zamontować pustak wentylacyjny
podłączyć wentylację grawitacyjną wywiewną przez przebicie
w stropie, kanał wentylacyjny wyprowadzić ponad dach
i zakończyć kominkiem wentylacyjnym

przebicie pod kanał went.
ø30, oś +290cm

listwy narożne ALU na stopniach
z taśmą oświetleniową LED
wg proj. IE

przebicie pod IS
ø30, oś +200cm

nadproże wg proj. konstr.

kurtyna akustyczna

rura ochronna DN250

na odcinku 2m od styku ścian
wykonać izolację z welny min.

wymienić styropian
na wełnę mineralną
na odcinku 2m od styku ścian

zaczeszenie wyjścia

wymienić istniejące okna
na EI60

istniejące schody

pustka na prowadnice kurtyny

poręcze przyścienne systemowe
średnicy 50 mm, stal nierdzewna,
przykręcane do ściany

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
poza zakresem opracowania

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
poza zakresem opracowania

ZL3

ZL1

LEGENDA:

- instalacja ciepłej wody z rur PP STABI
- instalacja wody zimnej z rur PP
- instalacja wody ppoż. z rur stalowych ocynkowanych
- kanalizacja sanitarna z PVC-u
- kanalizacja sanitarna podposadzkowa z PVC-u klasy S (8kN/m2)
- K5 — Projektowany pion kanalizacji sanitarnej
- W1 — Projektowany pion wody zimnej
- H1 — Projektowany pion wody ppoż.
- Przejście ppoż.
- PE — Pogrzewacz elektryczny
- Hp25 — Hydrant ppoż. naścienny DN25

Przebudowa wraz z termomodernizacją kina "Sokolnia" w Kępnie
nazwa obiektu budowlanego:

projektant w specjalności sanitarnej: mgr inż.ALEKSANDER DUDEK nr upr.: 198/99/DUW
sprawdzający w specjalności sanitarnej: mgr inż.ŁUKASZ DROBIŃSKI 242/02/DUW
data: XII 2015
podpisy:

ul. Walki Młodych 5, 63-600 Kępno
adres obiektu budowlanego: dz.nr 1522

IS/PW
branża/etap:

RZUT PARTERU
INST. WOD-KAN
tytuł rysunku:

1:100
skala:

IS-02
nr rys.