



LEGENDA:

- instalacja rozdzielcza ciepła technologicznego z rur stalowych
- instalacja rozdzielcza centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych
- +20 °C projektowana temperatura wewnętrzna
- Φ: 1055 W projektowana strata ciepła
- grzejnik płytowy zasilane od dołu
- 3,50 nastawa zaworu termostaticznego
- Przejsie ppoż.

Przebudowa wraz z termomodernizacją kina "Sokolnia" w Kępnie		
nazwa obiektu budowlanego:		
projektant w specjalności sanitarnej:	nr upr.:	podpis:
mgr inż. ALEKSANDER DUDEK	198/99/DUW	
sprawdzający w specjalności sanitarnej:	data:	
mgr inż. ŁUKASZ DROBIŃSKI	242/02/DUW	XII 2015
ul. Walki Młodych 5, 63-600 Kępno		IS/PW
adres obiektu budowlanego: dz.nr 1522		branża/etap:
RZUT PARTERU		
INST. C.O.		
tytuł rysunku:	skala:	nr rys.
	1:100	IS-05