

5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI C.T.

L.p.		Jednostka miary	Ilość
1	Rura stalowa zaciskowa 22 x 1,2 (np. Geberit Edelstahl)	m	25,0
2	Rura stalowa zaciskowa 28 x 1,2 (np. Geberit Edelstahl)	m	10,0
3	Rura stalowa zaciskowa 35 x 1,5 (np. Geberit Edelstahl)	m	60,0
4	Zawór kulowy DN20	szt.	2
5	Zawór kulowy DN25	szt.	2
6	Filtr siatkowy DN20	szt.	1
7	Filtr siatkowy DN25	szt.	1
8	Zawór zwrotny DN20	szt.	1
9	Zawór zwrotny DN25	szt.	1
10	Odpowietrznik automatyczny prosty DN15	szt.	2
11	Zawór odcinający przed odpowietrznikiem automatycznym	szt.	2
12	Pompa typu PICO 25/1-6RG firmy Wilo (1x230V, P=50W)	szt.	2
13	Zawór równoważący STAD z odw. DN20	szt.	2
14	Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.20mm	m	25,0
15	Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm gr.30mm	m	10,0
16	Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm gr.30mm	m	60,0
17	Zabezpieczenie p.poż. HILTI - Opaska ognioochronna typu CP648 Hilti Ø35mm + zaprawa CP637	kpl.	6
18	Zabezpieczenie p.poż. HILTI - Opaska ognioochronna typu CP648 Hilti Ø22mm + zaprawa CP637	kpl.	2

UWAGA:

Jako jednostką zabezpieczeń ppoż. podano ilość przejść przez ściany o odporności ogniowej.