



Poznań, dnia 22 października 2015 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.297.2.2015

POSTANOWIENIE NR 297/2015

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422) w związku z § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu „**Ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 40 w Kępnie**”, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Romana Żywicę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Feliksa Grzelkę z określonymi następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem żelbetowej klatki schodowej „K1” o parametrach:
 - biegi o minimalnej szerokości – 0,96 m;
 - spoczniki o minimalnej szerokości – 1,08 m;
2. zachowaniem żelbetowej klatki schodowej „K2” o parametrach:
 - biegi o minimalnej szerokości – 1,15 m;
 - spoczniki o minimalnej szerokości – 1,10 m;
3. zachowaniem schodów zewnętrznych S1 ze stopniami o maksymalnej szerokości wynoszącej – 0,30 m;
4. zachowaniem na kondygnacji parteru poziomej drogi ewakuacyjnej Z2 (prowadzącej z klatki schodowej K2 do wyjścia na zewnątrz budynku) o minimalnej szerokości wynoszącej – 1,14 m;
5. zachowaniem na kondygnacji pierwszego piętra poziomej drogi ewakuacyjnej Z1 (prowadzącej do klatki schodowej K2) o minimalnej szerokości wynoszącej – 1,15 m;
6. zachowaniem na kondygnacji parteru oraz pierwszego piętra drzwi ewakuacyjnych prowadzących z sal zajęć i biur na drogi ewakuacyjne oraz na zewnątrz budynku otwieranych niezgodnie z kierunkiem ewakuacji;
7. zachowaniem na kondygnacji parteru drzwi jednoskrzydłowych prowadzących z klatki schodowej K2 na zewnątrz budynku o minimalnej szerokości wynoszącej – 0,90 m;
8. zachowaniem na kondygnacji parteru oraz pierwszego piętra drzwi jednoskrzydłowych prowadzących z sal zajęć i biur na drogi ewakuacyjne o minimalnej szerokości wynoszącej – 0,80 m;
9. zachowaniem na kondygnacji pierwszego piętra ściany wewnętrznej (przeszklenia) oddzielającego pomieszczenie sekretariatu od drogi ewakuacyjnej bez wymaganej klasy odporności ogniowej;

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „**Ekspertyzy technicznej...**”, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

pod warunkiem

- wydzielenia klatki schodowej K1 i K2 drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 i wyposażenia w urządzenia do usuwania dymu;

- wyposażenia wszystkich pomieszczeń (za wyjątkiem higieniczno – sanitarnych) przeznaczonych na pobyt dzieci oraz poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych (w strefie pożarowej objętej zakresem opracowania) w autonomiczne czujki dymu oraz regularnego sprawdzania (raz na kwartał) poprawności ich zadziałania;
- wyposażenia wszystkich poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne;
- wyposażenia budynku w zwiększoną ilość gaśnic o 100 % w stosunku do normatywu;
- wdrożenia odpowiednich procedur dla personelu w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji dzieci z pomieszczeń przedszkola;
- każdorazowego sprawdzenia pomieszczeń przedszkola po zakończeniu godzin pracy;
- przeprowadzania, co najmniej raz w roku szkoleń dla personelu o tematyce pożarniczej ze szczególnym uwzględnieniem i omówieniem czynników mogących spowodować powstanie w budynku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
- pisemnego poinformowania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie o wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowym postanowieniu;
- wykonania pozostałych zaleceń, o których mowa w „**Ekspertyzie technicznej...**” oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pani Maria Boryczka – Dyrektor Przedszkola skierowała wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422), przedstawionych w „**Ekspertyzie technicznej...**”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wykonanie przedsięwzięć, o których mowa w treści ekspertyzy m. in. wyposażenie wszystkich pomieszczeń (za wyjątkiem higieniczno – sanitarnych) przeznaczonych na pobyt dzieci oraz poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych (w strefie pożarowej objętej zakresem opracowania) w autonomiczne czujki dymu pozwoli na wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju, a wydzielenie klatki schodowej K1 i K2 drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 i wyposażenie w urządzenia do usuwania dymu zapewni akceptowalne warunki bezpieczeństwa przedmiotowego budynku. Ponadto wdrożenie odpowiednich procedur dla personelu obiektu w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji ludzi z budynku usprawni przeprowadzenie szybkiej ewakuacji. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Pani Maria Boryczka
Dyrektor Przedszkola
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 40
63 – 600 Kępno
2. KP PSP Kępno
3. aa.

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna – 1 egz.
2. <http://www.edukacja.psp.wlkp.pl>

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
Zastępcą Komendanta
st. bryg. mgr inż. Lech Janiak