



- LEGENDA:
- powrót c.o. ---
zasilenie c.o. ---
- instalacja grzewcza z rur tworzywowych wielowarstwowych PEX/AL/PEX prowadzone w posadzce i bruzdach ściennych
 - rurociągi w posadzce w izolacji o grubości minimum 13 mm łączone na klej
- grzejnik stalowy dolnozasilany o gładkich powierzchniach np. Planar
- minimalna wysokość grzejnika od posadzki 10 cm
 - grzejniki w pomieszczeniach przebywania dzieci obudować specjalnymi osłonami z otworami
 - podejście pod grzejnik z wyjściem ze ściany
 - podłączenie z rurociągiem poprzez zestawy przyłączeniowe katowe do grzejników VK
 - grzejniki wyposażać w głowice termostatyczne, dla grzejników z obudowami głowice termostatyczne z wyniesionym czujnikiem
 - odpowietrzenie instalacji na grzejnikach pytowych (tył grzejnika wyżej od podłączenia)

Rozbudowa z przebudową przedszkola samorządowego w Kępnie przy ul. Cichej.
Kępno ul. Cicha 13; dz. nr 698/32; 698/33, 698/34

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	04.2016	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys. S1	Nr str. 7	branża sanitarna		
skala 1:100	Rzut przyziemia – instal. central. ogrzewania.			