



- grzejnik stalowy płytowy dolnozasilany
- podłączenie grzejnika od dołu z wyjściem ze sciany
 - minimalna wysokość grzejnika od posadzki 10 cm
 - grzejniki obudować osłonami z otworami umożliwiającymi przepływ powietrza
 - na zasileniu głowica termostatyczna z wyniesionym czujnikiem temp.
 - wentylacja mechaniczna

Rurociągi grzewcze, wodociągowe i kanal. połączyć z istn. instalacjami

UWAGA:

- szczegóły rozwiązań branżowych w projektach wykonawczych branży sanitarnej

PROTECH

BIURO PROJEKTOWE
BUDOWNICTWA

RYS. NR:

S1

98-400 WIERUSZÓW, UL. USTRONNA 6 tel.(600-062-043)

STRONA:

Schemat instal sanitarnych

SKALA: 1:50

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR4
W KĘPNIE PRZY UL. CICHEJ

BRANŻA:
sanitarna

Lokalizacja 63-600 Kępno, ul. Cicha 13, dz. nr ewid. 698/32; 698/33; 698/34.

Inwestor GMINA KĘPNO, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Data	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	sanitarna	84/2001	04.16