



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271.12.2017/7

Kępno, dnia 8 marca 2017 r.

według rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Kępno, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy jest możliwe załączenie kosztorysów w wersji ATH?

Odpowiedź na pytanie nr 1.

W załączniku nr 1 – Przedmiary – Zamawiający udostępni pliki w wersji edytowalnej np. ATH. Proszę sprawdzić ilość pozycji oraz zakres w obu plikach.

Pytanie 2.

Prosimy o załączenie zestawienia materiałów – dotyczy instalacji elektrycznej gdyż trudno jest stwierdzić jakie materiały kryją się pod poz.: 5, 27, 28, 30.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

W załączniku nr 2 - Zestawienie materiałów - branża elektryczna - Zamawiający określił szczegółowo materiały związane z branżą elektryczną.


Pytanie 3.

Istnieje rozbieżność pomiędzy zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej a dokumentacją projektową. Proszę o uszczegółowienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz podanie parametrów technicznych stolarki wraz z kolorystyką obu stron?

Odpowiedź na pytanie nr 3

W załączniku nr 3 – zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej – Zamawiający określił szczegółowo informacje związane z parametrami, wyglądem, kolorystyką, ilością oraz montażem stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka okienna aluminiowa. Należy zastosować szyby bezpieczne dwustronne w oknach, drzwiach, naświetlach zewnętrznych. Współczynnik przenikania ciepła dla szyby $U \leq 0,5$ W/m²K, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U \leq 1,0$ W/m²K, współczynnik przenikania ciepła dla drzwi $U \leq 1,3$ W/m²K Zestawienie stolarki drzwiowej nie odzwierciedla kierunku otwierania drzwi – proszę kierunek otwierania drzwi wykonać zgodnie z rzutem przyziemia.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Marek Misala
Naczelnik Wydziału

