UWAGI:

-rysunki rozpatrywać z całością dokumentacji oraz z częścią opisową projektu
-rysunki elewacji nie uwzględniają wszystkich elementów, które należy wykonać np. parapetów, wymiany kratek wentylacyjnych itp.
-wymiana istniejących kratek wentylacyjnych w ścianach budynku - kolor kratki w kolorze elewacji ściany, w której dana kratka się znajduje
-wysokość paneli graficznych należy zweryfikować po wykonaniu opaski osłon z płyt HPL
-przed zamówieniem nowej stolarki, należy zweryfikować wymiary okien do istniejących otworów
-nieuwzględnione w rysunkach elewacji attyki - nadbudować o 20cm
-przed wykonaniem prac elewacyjnych próbki kolorów tynków oraz płyt HPL przedłożyć projektantowi do akceptacji
-projekt warsztatowy podziału elewacji z płyt HPL- przedłożyć projektantowi do akceptacji
-napisy z liter przestrzennych ,panele graficzne - wykonać w podobnej stylistyce jak na rys. elewacji, przed realizacją czcionkę , kolorystykę oraz grafikę uzgodnić z projektantem
-z uwagi na charakter inwestycji- wymiary przedstawione w projekcie należy zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie, w przypadku dużych rozbieżności prace należy wstrzymać i zawiadomić projektanta



1 tynk zewn. cienkowarstwowy jasny, kolor RAL 9016
2 tynk zewn. cienkowarstwowy ciemnoszary, kolor RAL 7024
3 cokół wysokości 30 cm, tynk zewn.mozaikowy ciemnoszary, kolor RAL 7024
4 płyta elewacyjna HPL na systemowym ruszcie stalowym (wym.płyty 305x130cm) ciemnoszara, kolor RAL 7011
5 osłony attyk z płyt elewacyjnych HPL (wym.płyty 305x130cm) na podkonstrukcji stalowej z dystansem ok 40cm od lica ściany budynku, płyta ciemnoszara, kolor RAL 7011
6 membrana dachowa w kolorze szarym
7 obróbka blacharska - blacha stalowa gr.0,75mm, ocynkowana, powlekana , kolor szary (zblizony do koloru membrany dachowej)
8 obróbka blacharska - blacha stalowa gr.0,75mm, ocynkowana, powlekana , ciemnoszara, kolor RAL 7011
9 panele graficzne, wg schematu AD4
10 daszki wejściowe wg schematu AD6

11 litery przestrzenne z polistyrenu ekstrudowanego
12 litery przestrzenne z pleksi - podświetlenie LED
13 rury spustowe ø15 z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9016
14 rury spustowe ø15 z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7011
15 rynny ø20 z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9016
16 istniejące wentylatory dachowe
17 istniejąca jednostka zewnętrzna klimatyzacji
18 istniejący kanał wentylacyjny
19 istniejące wywiewki wentylacyjne
19* wymienione wywiewki wentylacyjne / stal nierdzewna, chromowane
20 istniejący świetlik
21 zmiana kolorystyki istniejących okien i drzwi na ciemnoszare, kolor RAL 7024 (malowanie emalią akrylową, wg technologii wybranego producenta)

LEGENDA:

- elementy podlegające rozbiórce
- elementy podlegające nadbudowie / attyki

PROJEKT BUDOWLANY

Piotr Dominczak & Mariusz Szczurawski PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data: luty 2017 r.

REMONT I TERMOMODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

dz. nr 1519/2, 1520, 1521/12; jedn. ewid. 300803_4, Kępno; obręb 0001, Miasto Kępno; ul. Walki Młodych 9, 63-600 Kępno

Fa. nr AE3

ELEWACJA TYLNA - ZACHODNIA

skala 1:100

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. Piotr Dominczak UAN-7342-98/92; mgr inż. arch. Mariusz Szczurawski Nr ewid. 9/99/DUW