


STAROSTWO POWIATOWE  
W KĘPNIE  
ul. Kościuszki 5  
63-600 Kępno  
tel. 62 782-89-00  
fax 62 782-37-66



najwyższa dopuszczalna wartość wypadkowa  
rezystancji uziemienia obiektu  $R_u < 30 \Omega$

TEMAT	Plan instalacji odgromowej	Nr rys. 2
Inwestor	Gmina Kępno	DATA 11.2013
Adres Budowy	Ostrówiec 21, działka nr 136	Skala 1:100
Branża Elektryczna	Projektant: inż. Henryk Rachel Opracował: inż. Piotr Rosielewski	