



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271.42.2017/8

Kępno, dnia 15 września 2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający – Gmina Kępno, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Aprobaty i rekomendacje ITB nie są wydawane dla traw od 2004 roku (są jedynie dokumentem dobrowolnym), natomiast każda trawa piłkarska musi posiadać raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf.

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie trawy syntetycznej posiadającej raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej spełniającej parametry określone w pytaniu nr 1.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Marek Misala
Naczelnik Wydziału