



100

UKŁAD KLIMATYZACJI K4
Agregat skraplający
 $Q_{ch}=6,5\text{ kW}$, $Q_g=7,0\text{ kW}$
 $Q_e=2,65\text{ kW}$ (230V/50Hz)
Masa = 55 kg

SIO8

Centrala wentylacyjna
 $V_n=3225 \text{ m}^3/\text{h}$
 $V_n=2555 \text{ m}^3/\text{h}$
Wymiennik krzyżowy
Nagrzewnica wodna $Q_n=22 \text{ kW}$
Chłodnica freonowa $Q_{ch}=14 \text{ kW}$
zasilanie 1,0kW
230V/50Hz

inwestor:	GMINA KĘPNO, UL. RATUSZOWA 1, 63-400 KĘPNO.	temat projektu:	projekt budowlany budynku „klubu seniora i centrum wsparcia opiekunów”	O S I E M P I E C	
adres inwestycji:	KĘPNO, NR EW. DZ. 2004/1-2004/2 JEDYKOWA (EW. 2008) 4 KĘPNO (M) OBRĘB.EWD.303621.4.0001/ MASTO KĘPNO	brano:	architektura	<div> <div>  </div> <div> GMINA KĘPNO <small>Urząd Miejski w Kępnie ul. Wolności 111, 63-400 Kępno Telefon: 61 182 40 01 HP: 617022 3804</small> </div> </div>	
architektura	główny projektant	stadium opracowania:	projekt budowlany		
	projektant opracowujący	dr inż. arch. Jerzy Gomołka NR UPRAWNIENI:04/O1DW			P R A C O W N I A ARCHITEKTONICZNA W I E R Z B Y S K I
	opracował:	mgr inż. arch. Katarzyna Dądnarowicz NR UPRAWNIENI:297/83/WBP			
nazwa rysunku	O1 rzut dachu		skala rysunku:	data opracowania:	
			1:100	13.11.17r.	
				07	