

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań  
tel. 61 854 56 30, faks 61 854 56 29

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Kaliszu  
ul. Majkowska 9  
62-800 Kalisz  
tel. 62 769 53 62, faks 62 764 25 51

**Biuro Projektowe**  
**ECO-UNIT**  
ul. Cygana 4/213  
45-131 Opole

Wasz znak:  
Nasz znak: PSG-W300/DT/ZMS/SZMS/5000/100124/17

Opole, 21.05.2017  
Kalisz, 30.06.2017

### **Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia**

**Nr PSG-W300/DT/ZMS/SZMS/5000/100124/17**

Dotyczy: budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – odcinek od ul. Osińskiej do nowego włączenia do ul. Ruchu Oporu w Kępnie.

Lokalizacja przedsięwzięcia:  
Województwo: **wielkopolskie**  
Gmina: **Kępno**  
Miejscowość: **Kępno**  
Ulica: **Bohaterów Września**

W odpowiedzi na wniosek z dn. 21.05.2017 r. przesyłamy mapy sytuacyjno-wysokościowe z wskreślą siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:


1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
3. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
4. **Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia sieci gazowej zaznaczonej na załączonej mapie sytuacyjnej kolorem żółtym i czerwonym.**
5. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić Gazownię w Kępnie. Nadzór nad pracami będzie płatny zgodnie z obowiązującym w PSG sp. z o.o. cennikiem.
6. Informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w ww. strefie podczas prowadzenia robót ziemnych. Roboty ziemne w obrębie gazociągu należy rozpocząć po sprawdzeniu rzeczywistego

zagłębienia istniejącej rury gazowej w terenie na podstawie przekopów próbnych i prowadzić w obecności przedstawiciela Gazowni w Kępnie. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości.

7. Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej PE.
8. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

**Uwaga:**

**1. W ul. Bohaterów Września w Kępnie zaplanowana jest rozbudowa sieci gazowej wg załączonego planu - termin realizacji III kwartał 2018 r. W związku z powyższym, prosimy o pozostawienie na przedmiotowym odcinku pasa pod budowę gazociągu.**

KIEROWNIK  
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
  
Przemysław Hozakowski

Załącznik:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe z naniesioną siecią gazową

Sprawę prowadzi: Dorota Fułek 062 7695362