



ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r., poz. 256) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego: poprzez wykonanie wylotu I (dz. nr 88/5, 217/3, 217/4, średnica 500mm, PCV, rzędna dna wylotu 164,70 m n.p.m., współrzędne X:5681956,85, Y:6499717,52) i wylotu II (dz. nr 88/5, 217/3, 217/4, średnica 250mm, PCV, rzędna dna wylotu 164,90 m n.p.m., współrzędne X:5681953,53, Y:6499752,19) do rowu R-B' (obręb 0001 Kępno, gmina Miasto Kępno, powiat kępiński, województwo wielkopolskie) do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
2. usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do urządzeń wodnych tj. do rowu za pomocą dwóch projektowanych wylotów (I i II) - wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, z terenu inwestycji polegającej na budowie czterech budynków wielorodzinnych (dz. nr 2083/3, 2083/4, 2074/1, 90/1, 88/4, 88/5, 88/6 obręb Kępno, gmina Miasto Kępno, powiat kępiński, województwo wielkopolskie) w ilości:

Wylot I

$Q_{\max.s} = 0,04 \text{ m}^3/\text{s}$,
 $Q_{\text{dop.r}} = 2517,80 \text{ m}^3/\text{rok}$
Powierzchnia zlewni = 0,5480ha,
powierzchnia zredukowana = 0,40ha

Wylot II

$Q_{\max.s} = 0,01 \text{ m}^3/\text{s}$,
 $Q_{\text{dop.r}} = 796,78 \text{ m}^3/\text{rok}$,
Powierzchnia zlewni = 0,1392 ha,
powierzchnia zredukowana = 0,1252 ha

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256) informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag, wniosków i postulatów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Pouczenie

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno
(ePUAP: /u9i3euy34z/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a

Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/

W załączeniu informacja dotycząca biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego zgodnie z art. 15zsrz ust.1 i 5 oraz art. 15zszs ust. 1 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zm. poz. 567, poz.568)