

UWAGI OGÓLNE

1. Nie dokonano odkrywek ścian fundamentowych
2. Nie dokonano odkrywek stropodachów
3. Przyjęto próg błędu w pomiarach 1–5 cm, ze względu na nierówności ścian
4. Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania
5. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących prac i kosztorysowych, wszystkie elementy wynikające przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np.: mocowania elementów, obróbki blacharskie, itp.
6. Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury
7. Wraz z wymianą okien należy przewidzieć wymianę wszystkich parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
8. Nową stolarkę należy zamontować w zewnętrznym licu elewacji oraz docieplić wykonując węgarek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplania elewacji
9. Należy wykonać od nowa wszystkie obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej
10. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta
11. Piony wentylacyjne zostały pokazane schematycznie – wymagane opracowanie opinii kominiarskiej

LEGENDA

- ściana istniejąca
- ocieplenie płytą warstwową z okładziną z papy EPS 100–038 DACH gr.10+15=25 cm λ=0,038 W/mK
- ocieplenie granulatem/matami z wełny mineralnej gr.24 cm λ=0,038 W/mK
- ocieplenie płytą styropianową EPS 80–032 FASADA gr.2x7=14 cm λ=0,032 W/mK
- ocieplenie płytą styropianową EPS 80–038 FASADA gr.2x6=12 cm λ=0,038 W/mK
- ocieplenie płytą styrodurową XPS gr.10 cm λ=0,035 W/mK
- ocieplenie płytami z wełny skalnej gr.25 cm λ=0,035 W/mK
- ocieplenie płytami z wełny skalnej gr.14 cm λ=0,035 W/mK

UWAGA! Istniejącą wełnę sprawdzić pod kątem zawilgocenia. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia wełny lub braku możliwości dociśnienia, zakłada się zdjęcie płyt oraz utylizację istniejącej wełny i montaż nowej.

L.p.	Pomieszczenie	Pole [m2]	Wysokość [m]	Kubatura[m3
1.	Wiatrołap	4,7	2,47-2,60	11,9
2.	Magazynek	3,4	2,47-2,60	8,6
3.	Zaplecze	5	2,47-2,60	12,7
4.	Hall	48,9	2,37-2,84	127,4
5.	Korytarz	9,9	2,84-3,12	29,5
6.	Pokój nauczycielski	13,4	2,84-3,12	39,9
7.	Kuchnia	19,4	2,37-2,56	47,8
8.	Korytarz	54,6	2,56-2,78	143,9
9.	Biblioteka	11	2,63-2,78	29,8
10.	Klasa	35,9	2,82-3,12	106,6
11.	Klasa	35,8	2,82-3,12	106,3
12.	Klasa	36,1	2,82-3,12	107,2
13.	Klasa	36	2,82-3,12	106,9
14.	Klasa	51	2,60-3,08	144,8
15.	Pom. Gospod.	2,2	3,01	6,6
16.	Kotłownia	17	3,01	51,2
17.	Magazyn Paliwa	6,7	3,01	20,2
18.	WC Damski	14,6	3,01	43,9
19.	WC Męski	13,8	3,01	41,5
20.	WC Naucz.	7,1	3,01	21,4
21.	Wiatrołap	4,8	3,01	14,4
22.	Klasa	55,2	3,01	166,2
23.	Klasa	55,2	3,01	166,2
24.	Klasa	55,2	3,01	166,2
25.	Korytarz	92,9	3,01	279,6
26.	Korytarz	15,7	3,01	47,3
27.	Sekretariat	17,1	3,01	51,5
28.	Gabinet	17,1	3,01	51,5
	SUMA:	739,7		2150,9

DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTURA

Dastore Sp. z o.o.; ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 800 078 980, e-mail: biuro@dastore.pl, www.dastore.pl
REGON: 360320908 NIP: 622-270-68-28

RZUT PARTERU

Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYJOMICACH		
Inwestor:	GMINA KĘPNO ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno		
Adres inwestycji:	działka nr 592/3 j.e.: 300803_5 Kępno - obszar wiejski, o.e.: 0014 OSTRÓWIEC-MYJOMICE Myjomice 101, 63-600 Kępno		
Zespół projektowy:	Projektant	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska upr. nr UAN-8386/75/90	
	Sprawdzający	mgr inż. arch. Marcin Rześniowiecki upr. nr 44/WPOKK/2012	
	Opracowanie	mgr inż. arch. Miłosz Musiał	
Skala: 1:100	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: sierpień 2020	Nr rys. A-1

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja: